

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS v Náchodě – stavební práce
Zadavatel:	Vyšší odborná škola stavební a střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931, se sídlem Pražská 931, Náchod, IČO 486 23 717
Způsob zadání:	zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 1 a 3 zákona na základě žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Projekt uvádí zateplovací systém v kvalitativní třídě A se zapuštěnými hmoždinkami pod víčko. Je možné použít hmoždinky, které jsou certifikované do kvalitativní třídy A a jsou určené pro povrchovou montáž? - tyto hmoždinky lze použít tak, že budou zapuštěny pod víčko. Nebo si přeje zadavatel použít hmoždinky certifikované do A systému určené přímo pro zápusťnou montáž. Upozorňujeme, že hmoždinky certifikované pro zápusťnou montáž jsou mnohem dražší.

Odpověď na dotaz č. 1

Pro certifikovaný zateplovací systém v kvalitativní třídě A se zapuštěnými hmoždinkami pod víčko musí být použity hmoždinky certifikované do A systému určené pro zápusťnou montáž.

Dotaz č. 2

Dle našeho názoru chybí v položkovém rozpočtu příplatek za počet hmoždinek nad 6ks/m² tedy na 8ks/m² (kód: 622391112R00) a v rohových oblastech na 10 ks/m² (kód: 622391113R00). Jak se toto má ocenit?

Odpověď na dotaz č. 2

Hmoždinky navíc jsou obsaženy v položce č. 37, kód položky 622251041, název: „*Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za upevnění izolace tl do 160mm přes 22,5m*“ přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek – výkaz výměr - stavební část.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo ani lhůta pro podání nabídek se nemění a zůstává v platnosti dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 13. 9. 2017

Centrum investic, rozvoje a inovací