

POZNÁMKA :

- ← - PŘEDPOKLADANÝ SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
- ← - VÝFUK ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- ← - SÁNÍ VENKOVNÍHO ČERSTVÉHO VZDUCHU
- ← - ODVOD ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- ← - PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
- +125
-100 - NUCENÉ PŘÍVÁDĚNÉ MNOŽSTVÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU DO MÍSTNOSTI 125 [m³/h]
- +150
-150 - NUCENÉ ODVÁDĚNÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU Z MÍSTNOSTI 100 [m³/h]
- 250
100 - ROZMĚR POTRUBÍ 250 [mm] x 100 [mm] (BEZ TLOUŠTKY IZOLACE)
- ↕ - DVEŘNÍ MŘÍŽKA, OSAZENA DOLE (DODÁVKA STAVBY)
- PK ↗ - PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA; POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; POŽÁRNÍ VYPĚŇOVACÍ MŘÍŽKA
- ▢ - TLUMIČ HLUKU


POZNÁMKA IZOLACE :

- ▢ - IZOLACE TEPELNĚ HLUKOVÁ 6cm


POZNÁMKY OSTATNÍ :

- PŘÍVODNÍ KOLENA, OBLOUKY, ODBOČKY A ROZBOČKY BUDOU MÍT NAVÁDĚCÍ PLECHY, U KOLEN A OBLOUKŮ BUDE ZA VŠECH OKOLNOSTÍ DODRŽEN MINIMÁLNÍ VNITŘNÍ RADIUS R=100mm
- KÓTY VZT ZAŘÍZENÍ OD STAVBY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ, PŘED ZÁVAZNÝM OBJEDNÁNÍM VZT TVAROVEK JE NUTNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ PŘEKONTROLOVAT.
- JELIKOŽ SE JEDNÁ O DOPLNĚNÍ OBJEMNÉHO VZT ZAŘÍZENÍ DO STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, BUDE V PŘÍPADĚ VYSKYTNUTÍ SE MENŠÍ KOLIZE, NAPŘ. SE STÁVAJÍCÍM ZAŘÍZENÍM ŮT, ZTI, ÚPRAVA VZT ROZVODU ŘEŠENA PŘÍMO NA STAVBĚ (NAPŘ. POMOCÍ ODSKOKŮ), V PŘÍPADĚ VĚTŠÍCH KOLICÍ BUDE ŘEŠENÍ KONZULTOVÁNO S PROJEKTANTEM VZT.


ŘEZ 6D




ŘEZ 6A



ŘEZ 6B (PŘÍVODNÍ POTRUBÍ)



ŘEZ 6C (ODVODNÍ POTRUBÍ)



D.1.4 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY			ING. JAN WEINZEL PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNICKÝ PROSTŘEDÍ HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 79178330													
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MILAN HAVLIŠTA			<table><tr><td>ČÍSLO ZAKÁZKY</td><td>1251/06/0</td></tr><tr><td>DRUH PROJEKTU</td><td>DPS</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>06/2017</td></tr><tr><td>FORMÁT A4</td><td>9x</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>1:50</td></tr><tr><td>ZMĚNA</td><td>—</td></tr></table>	ČÍSLO ZAKÁZKY	1251/06/0	DRUH PROJEKTU	DPS	DATUM	06/2017	FORMÁT A4	9x	MĚŘÍTKO	1:50	ZMĚNA	—
ČÍSLO ZAKÁZKY	1251/06/0															
DRUH PROJEKTU	DPS															
DATUM	06/2017															
FORMÁT A4	9x															
MĚŘÍTKO	1:50															
ZMĚNA	—															
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAN WEINZEL															
VYPRACOVAL:	ING. JOSEF LOCHMAN															
INVESTOR:	OBCHODNÍ AKADEMIE, SOŠ, POSPÍŠILOVA 365, HK															
STAVBA	BÝVALÝ ÚSTAV HLUCHONĚMÝCH POSPÍŠILOVA 365, HRADEC KRÁLOVÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - 2. ETAPA - POKRAČOVÁNÍ NUCENÉ VĚTRÁNÍ MALÉ TĚLOCVIČNY A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR															
NAZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1.PP (VÝŘEZY)		D 1.4 VZT.2													