

LEGENDA

EL. INSTALACE KABELY CYKY (pod omítkou) / 1-CHKE-R (dle PBR) DLE MOŽNOSTÍ POD OMÍTKOU V KONSTRUKCÍCH (PODHLEDECH),...
ROZMÍSTĚNÍ A OKRUHY OSVĚTLENÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA, ZÁSUVKOVÉ VÝVODY DLE INTERIÉRU. ZÁSUVKOVÉ OBVODY 3x2,5 ;
SVĚTELNÉ 3x1,5 . PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY UTĚSNIT PROTIPOŽÁRNÍ PĚNOU (HILTI,...).

OSVĚTLENÍ DLE VÝBĚRU

- A - INTERIÉROVÉ, PŘISAZENÉ (NÁSTĚNNÉ/STROPNÍ), ÚSP. 2 x 18W
- B - ZÁŘIVKOVÉ, PŘISAZENÉ (STROPNÍ), 2 x Z36W, LESKLÁ "V" MŘÍŽKA, EL.PŘEDŘADNÍK (TB lumilux, á 3350 lm)
- C - ZÁŘIVKOVÉ, PŘISAZENÉ (NÁSTĚNNÉ), 2 x Z36W, BÍLÁ MŘÍŽKA, EL.PŘEDŘADNÍK (TB lumilux, á 3350 lm)
- N - PŘISAZENÉ, NOUZOVÉ, BATERIOVÉ, S AUTOTESTEM (1h)
- S - ev. ZÁVĚSNÉ - DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO - CHODBA 3.NP

- SPÍNAČE ŘAZENÍ - 1 ; 5 ; 1/0 (STANDARD TANGO - BÍLÁ)
- ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ, S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ (T3) 230V/16A (STANDARD TANGO - BÍLÁ)

- SK - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (ROZVOD DATOVÝ - kat. 5e)
- ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ - SK (DT-TE) - DVOJ NÁSOBNÁ, JEDNONÁSOBNÁ
- MIN. POČTY DATOVÉHO VEDENÍ kat. 5e (V TR PVC)



ULOŽENÍ VEDENÍ DLE ČSN 33 2000-5-52 ; VÝBĚR A STAVBA EL. ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 33 2000-5-51.
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 (ČSN 33 2000-5-54)
- NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (čl. 411)
VNĚJŠÍ VLIVY : PROSTORY NORMÁLNÍ DLE ČSN 33 2000-3,
V UMÝVACÍCH PROSTORECH DLE ČSN 33 2000-7-701.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 N PE AC 400/230 V 50 Hz / TN - S

díl 3 - elektroinstalace

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	INS s.r.o. NÁCHOD, Parkány 413, 547 01 Náchod	
ZPRACOVATEL PROJEKTU	Autorizovaný Ing. pro TPS, spec. elektrotech. zařízení	
HLAVNÍ INŽENÝR	VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Petr ŠULC	Ing. Miloš VÍT	Ing. Miloš VÍT

STAVEBNÍK : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, Wonkova 1142, HRADEC KRÁLOVÉ		
OBEC :	TRUTNOV	KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ DATUM: 07/2013
AKCE :		

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA GYMNÁZIA TRUTNOV na p.p.č.1310,1311,237/10,237/32 a 237/68 v k.ú. Trutnov		
HLAVNÍ BUDOVA TRUTNOV		
OBSAH :	ELEKTROINSTALACE - 4.NP	

	
	Ing. Miloš VÍT ElektroProjekt-Úpa tel.: 498 100 363
ZAKÁZKA Č. : 13PS/13	
STUPEŇ PD : DPS	
FORMÁT : A3	
MĚŘÍTKO : 1 : 100	
VÝKRES Č. :	