

# Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

<b>Veřejná zakázka:</b>	<b>Mělnická bouda - stavební úpravy ubytovací části - Pec pod Sněžkou II</b>
<b>Zadavatel:</b>	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO 00195201, se sídlem Procházkova 818, 541 01 Trutnov
<b>Způsob zadání:</b>	zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<b>Sp. zn.:</b>	CIRI/2017/630

---

**Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a 4 zákona a mění zadávací podmínky v souladu s § 99 zákona bez předchozí žádosti dodavatele.**

## Dotaz č. 1

*Oddíl elektro obsahuje větší část položek bez projektových podkladů a specifikace především položky*

40	210999200	montáž (rekonstrukce) elektrorozvodů v suterénu –komplet 0,00 1,00 ks
41	210999201	montáž (rekonstrukce) elektrorozvodů v I.NP – komplet 0,00 1,00 ks
42	210999202	montáž (rekonstrukce) elektrorozvodů na půdě – komplet 0,00 1,00 ks

*Týká se i položek 32, 33, 34 – včetně k tomu odpovídajících položek v oddíle specifikací materiálů.*

## Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení k předmětným položkám:

- RH1 – skříňový, 160A, 2 pole (600/2000+100/400), 2 přívody (hlavní a záložní), havarijní vypínání (central stop a total stop)
- Přepěťová ochrany typ 1+2, přípojnice hlavního pospojování HEP
- Jističe - 2x 16C/3, 4x 25B/3, 1x 32B/3, 2x 40B/3, 1x80B/3, 1x 10B/1, 1x 10C/1, 1x16B/1N/0,03-A o 4x vývod pro požární ventilátor na CHÚC + UPS
- Rezervy, svorkovnice, vývodky, dokumentace
- RMS01 – oceloplechový pod omítku, 40A, přepěťová ochrany typ 2, 3x proudový chránič 40/3N/0,03-A
- Jističe : 12x 10B/1, 12x 16B/1, 5x 10B/3, 2x 16B/3 o rezervy, svorkovnice, vývodky, dokumentace
- RM1 – oceloplechový pod omítku, 80A, přepěťová ochrany typ 2, 1x proudový chránič 40/3N/0,03-A
- Jističe : 2x 10B/1, 8x 16B/1, 6x 16B/3, 2x 25B/3, 1x 40B/3
- rezervy, svorkovnice, vývodky, dokumentace
- RS1 – oceloplechový pod omítku, 40A, přepěťová ochrany typ 2, 2x proudový chránič 40/3N/0,03-A
- Jističe : 13x 10B/1, 8x 16B/1

- rezervy, svorkovnice, vývodky, dokumentace
- Doplnující upřesnění k systému napájení – z objektu Solomon jsou vyvedeny 2 kabely AYKY 4x70, jeden je standardní napájení a druhý zálohovaný z DA na Solomonu. Z hlavního rozvaděče RH1 budou vyvedeny do rozvaděčů RMS01, RM1 a RS1- RS3 dva vývody. Záložní vývody budou sloužit pro napájení osvětlení, požárních ventilátorů a vybraných zařízení

**K položce č. 32** – bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci UT, jež je obsahem přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek, rozvaděč regulace kotelny s ekvitemní regulací a kabeláž.

**K položkám č. 33 a 34** – bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci VZD, jež je obsahem přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek, propojení dle montážního předpisu výrobce, jde pouze o kabelové propojení, všechny prvky včetně rozvaděčů jsou v dodávce VZD.

## **Dotaz č. 2**

*SOD – v článku 11 Odpovědnost za vady díla v oddíle 1 požadovaná záruka 60 měsíců jednotně! Předmět díla obsahuje nadpoloviční část dodávek výrobků se zárukou danou zákonem 24 měsíců – dodávky elektro, ZT+UT, VZT, podlahy, atd. Vyžaduje zadavatel plnění nad zákonnou povinnost?*

### **Odpověď na dotaz č. 2**

Zadavatel nejprve uvádí, že ustanovení občanského zákoníku o zákonné minimální délce záruční doby (resp. práv z vadného plnění) se nevztahuje na závazkové vztahy mezi podnikateli v rámci jejich podnikatelské činnosti. V žádném případě se tak nedá hovořit o plnění nad rámec zákonné povinnosti.

I přes výše uvedené upravuje zadavatel délku záruční doby ve vztahu ke spotřebnímu zboží (prvky mobiliáře apod.). Touto změnou zadávací dokumentace dochází ke změně článku 11 odst. 1 přílohy č. 1 výzvy k podání nabídek – kupní smlouvy.

**Dodavatel je povinen předložit součástí nabídky kupní smlouvu v aktuální podobě zveřejněné na profilu zadavatele k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.**

## **Dotaz č. 3**

*Předmět díla obsahuje samostatnou dodávku MOBILIÁŘE – rovněž zde je požadovaná záruka nad zákonnou povinnost.*

### **Odpověď na dotaz č. 3**

Viz odpověď na dotaz č. 2.

## **Místo a doba pro podání nabídek**

S ohledem na povahu změny zadávacích podmínek, která je změnou, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, zadavatel v souladu s § 90 zákona prodlužuje lhůtu k podání

nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **10. 10. 2017 v 10:00 hod.** Otevírání obálek s nabídkami proběhne **bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek** v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové).

---

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek – kupní smlouva ve znění dle změny č. 1

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 20. 9. 2017

Centrum investic, rozvoje a inovací