

pole D2

vývody DO

š=800 mm, přípojnice nahoře

kabelové vývody spodem

pole D1

přívod D0, přep. ochr. "B"

š=800 mm, přípojnice nahoře

kabelový přívod spodem

pole D0

propoj z "MDO"

š=400 mm, přípojnice nehoře

přívod - spodem

SKŘÍNĚ ROZVADĚČE:

PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÉ SKŘÍŇĚ NA PODSTAVCI 100mm

KRYTÍ: IP40/00

ROZMĚR SKŘÍNÍ:

POLE č. D0 : 400 x 2000 x 400 mm (š x v x h)

POLE č. D1 : 800 x 2000 x 400 mm (š x v x h)

POLE č. D2 : 800 x 2000 x 400 mm (š x v x h)


PŘÍVODY: SPODEM

VÝVODY: SPODEM

BARVA: ŠEDÁ (RAL7035)

POZNÁMKA:


– jednotlivá pole rozvaděče musí být po dokončení označeny (Hl. vypínač, vývody, spojka apod.) měřící přístroje v přírodních polích budou umístěny ve dveřích rozvaděčů



B-RHD

B-RQ

B-RHM





ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

D1.03 Dostavba budovy OKB

D1.03.4g Silnoproudá elektrotechnika

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR ZACHA	ING. PETR KREJČÍČEK	Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL		
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové		Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
NÁZEV AKCE:		FORMÁT	4x A4
OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s. KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ		DATUM	01 / 2017
		STUPEŇ	DPS
		ZAK. ČÍSLO	A 20-15-P
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
VÝKRES	Rozvaděč B-RHD	---	D1.03.4g-34

	ČÍSLO PARÉ
--	------------