



SPECIFIKACE SKŘÍNĚ:

ústředna: V05-mini KOMBI-06V05-mini KOMBI-06
typ: NZBVE-Z/mK 230 / 2 / 12 / 6 / 1 / KC
rozměry: 1520 x 650 x 400mm (VxŠxHL)
Osazení:

1x	G32893-SL	Nabíječ LT 230/6
1x	K02-BPCTL012-12	baterie (18ks) 12V/12Ah (1100W/1h), životnost baterií min 5let
2x	G32824-SL-P	Napájecí modul výstupních okruhů NO typ AK 4x32 EÚ
1x	G31207	Podmíněně přepínací modul LSSA 24
1x	G31019	Dohledový modul DS3-IM

Příslušenství instalované do podružných rozvaděčů
(B-R.TN, B-RMDU-1.1, B-RMDU-2.1, B-RMDU-2.2, B-RMD-3.1, B-RMD-3.2 a B-RMD-4.1):

7x	G31026	Monitor sítě DS 3 UV

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-S, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

D1.03 Dostavba budovy OKB
D1.03.4g Silnoproudá elektrotechnika

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ČÍSLO PARÉ

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR ZACHA	ING. PETR KŘEMRÁČEK

penta
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	

penta
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

NÁZEV AKCE:

OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.
KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ

FORMÁT	2x A4
DATUM	01 / 2017
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 20-15-P
MĚŘÍTKO	---
Č. VÝKRESU	D1.03.4g-36

VÝKRES

Rozvaděč B-R.NO