



ELEKTRO:

1.13 - 1.22 - nové osvětlení

1.13, 1.14 - přesun svítidel na strop, přesun bojleru - přívody vést v SDK podhledu, vylišťovat pouze z krabice do podhledu

- ventilátor napojit ze svítidla na WC

1.16, 1.17 - nové rozmístění svítidel - přívody vést v SDK podhledu

1.18 - přesun svítidel na strop

1.19, 1.20 - výměna svítidel kus za kus

1.21, 1.22 - otočení svítidel o 90°

Číslo	Název místností	Současné osvětlení	počet (ks)	příkon (W)	LED osvětlení	počet (ks)	příkon (W)
1.13	Toalety	žárovkové 60W	3	180	LINEAR 2, 20W, 2558 lm/24W	5	120
1.14	Šatna	žárovkové 60W	2	120	LINEAR 1, 40W, 3070lm/46W	2	92
1.15	Chodba	zářivkové (2x36W) ind.	1	90	LINEAR 1, 50W, 4704 lm/62W	1	62
1.16	Šatna	zářivkové (2x36W) ind.	2	180	LINEAR 1, 40W, 3070lm/46W	4	184
1.17	Šatna	zářivkové (2x36W) ind.	4	360	LINEAR 1, 40W, 3070lm/46W	4	184
1.18	Chodba	zářivkové (1x36W) ind.	2	90	LINEAR 1, 50W, 4092 lm/62W	1	62
1.19	Elektrodílna	zářivkové (2x36W) ind.	25	2250	LINEAR 1, 40W, 3070lm/46W	21	966
					LINEAR 2, 40W, 4385lm/44W	4	176
1.20	Dílna - autosport	zářivkové (2x36W) ind.	25	2250	LINEAR 1, 40W, 3070lm/46W	21	966
					LINEAR 2, 40W, 4385lm/44W	4	176
1.21	Výdejna nářadí	zářivkové (2x36W) ind.	2	180	LINEAR 1, 50W, 4704 lm/62W	2	124
1.22	Kancelář mistra	zářivkové (2x36W) ind.	2	180	LINEAR 2, 50W, 5846lm/55W	2	110
Celkem			68	5880		71	3222

Vedoucí projektant Ing. Pavla Zmrzliková	Zodp. projektant Ing. Vladimír Fiedler	Kreslil Petr Kopecký	Měřítko: 1:100	
		Název Regionální centrum odborného a celoživotního vzdělávání		Číslo zakázky
		Doplňující název OBJEKT B - rozmístění svítidel úprava elektroinstalace		Paré č.
		Datum vydání 6.6.2016	Jazyk	List 1/1