

Poznámka:
Nové zásuvky 230V zapojit přes proudových chránič 30mA.
Pro pracovní stroje zřídit ochranné pospojení.
1.35 Nové rozvody zapojit do stávajícího rozvaděče - využít rezervy.
1.33 Nové rozvody vést po stávajících kabelových lávkách.
1.37 Nové rozvody vést v instalačních lištách.

LEGENDA:

✕

Svítidlo stropní

✕

Svítidlo nástěnné

⊕

Ochranné uzemnění

Spínač jednopólový

Spínač střídavý

Spínač sériový


Rozvaděč

Zásuvka IP54

Zásuvka jednoduchá

Zásuvka dvojitá

3N + PE
Zásuvka 3-fázová, 16A/32A

Vedoucí projektant Ing. Pavla Zmrzlíková		Zodp. projektant Ing. Vladimír Fiedler		Kreslil Petr Kopecký		Měřítko: 1:100		
				Název Regionální centrum odborného a celoživotního vzdělávání		Číslo zakázky		Paré č.
				Doplňující název OBJEKT D - 1.33, 1.37 dílny elektroinstalace pro stroje		Číslo dokumentu D.1.4.2.104		
						Datum vydání 20.6.2016		Jazyk