

Oblastní inspektorát práce  
pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj

ČOS exim, s. r. o.  
Alešova 366/26  
370 01 České Budějovice

Váš dopis ze dne  
13.9.2016

Naše č.j.:  
17666/8.42/16-2

Naše sp. zn  
V8-2016-316

Vyřizuje/kontakt:  
Ing. Lukáš Krčil / 950 179 835

Hradec Králové  
6.10.2016

### Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Optimalizace a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN  
místo: 17. listopadu 1202, Hradec Králové  
zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546  
projektant: , , IČ:

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 17666/8.42/16-1 ze dne 13.9.2016

**Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:**

**Byly zjištěny následující závady:**

1. Doplnit výpočet rizika ochrany před bleskem.

**Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.**

**Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.**

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

*Oblastní inspektorát práce  
pro Královéhradecký kraj  
a Pardubický kraj  
Řiční 1195  
501 01 Hradec Králové (18)*

Ing. Lukáš Krčil  
Inspektor inspekce II