

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 16

(dále jen „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16“)

- 1.1. Název veřejné zakázky: Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
- 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: 5083
- 1.3. Identifikační údaje o zadavateli
- Název: Královéhradecký kraj
- Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
- IČO: 70889546
- 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
- 1.5. Forma zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

DOTAZ 1:

V záložce NA02.1 (Objekt K) v oddíle tepelných izolací chybí u položky č. 230 „deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku dle PD -EPS T 3500 1000x500 m3“ uvedená její požadovaná tloušťka. Uváděná měrná jednotka je zde v m2, nikoli v m3. Dle skladeb podlah F8 a F11 jsme usoudili, že by požadovaná tloušťka mohla být 60 mm. Prosíme o případné potvrzení a doplnění tloušťky izolace do položky.

ODPOVĚĎ 1:

Všichni dodavatelé si u položky č. 230 v listu „NA02.1 - Stavební část“ soupisu stavebních prací, dodávek a služeb „2016-03-04-01-0NN1E-AR-ST-PBR-K0M-INT-P0V-W-rev06“ nahradí popis položky dle níže uvedeného a doplní přízvisko „a“ ke kódu položky, neb již nyní nejde o položku cenové soustavy ÚRS (změna je vyznačena červeně označeným písmem):

230	M	283766390a	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku dle PD -EPS T 3500 1000x500 60 mm	m2	1 284,864		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV		633,85+651,014 "pol. odměřena ve výkr. části SO11-část stavební"			1 284,864			

DOTAZ 2:

Upozorňujeme na rozpor mezi výkazem výměr a výkresovou dokumentaci v části vzduchotechnika. Přeměřením potrubí podle výkresové dokumentace jsme zjistili větší rozsah potrubí, než jaký je skutečně vykázáný. Níže je uveden rozdíl mezi PD a výkaze výměr.

Obj J			
navýšení potrubí zjištěné přeměřením výkresů			
Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek.	276	m2	
Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 250 mm	47	bm	
Obj. K			
navýšení potrubí zjištěné přeměřením výkresů			
Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek.	1804	m2	
Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 250 mm	713	bm	
OBJ. 18			
navýšení potrubí zjištěné přeměřením výkresů			
Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Do průměru 160 mm		36	bm

ODPOVĚĎ 2:

Zadavatel prověřil výše uvedené prostřednictvím zpracovatele projektové dokumentace. Zpracovatel projektové dokumentace prověřil výměry a neshledal rozpor. Dodavatel ocení to, co je uvedeno v soupise stavebních prací, dodávek a služeb.

DOTAZ 3:

Žádáme Vás o upřesnění položky z listu „NA28.6 - Vedlejší rozpočet...“, položka č. 10, část „Kompletní pasportizace stáv. inž. sítí v areálu a okolí,“. Co přesně máme v této části zahrnout? Jak si zadavatel představuje provést pasportizaci např. vodovodu a vedení NN? V jakém rozsahu je nutné pasportizaci sítí provést? Prosíme o limitaci rozsahu např. pouze na areál v místě stavby.

ODPOVĚĎ 3:

Jedná se o zdokumentování technického stavu, tj. pasportizaci včetně ověření průběhu tras stávajících inženýrských sítí, které budou vlastní stavbou dotčeny, a to jak stavebními pracemi, tak i staveništní dopravou. Součástí pasportizace je pořízení fotodokumentace a videodokumentace, a to jak viditelných částí inženýrských sítí technického vybavení (hydranty, kanály, šachty, vpustě, šoupata, stožáry, lampy VO apod.), tak i odhalených podzemních částí inženýrských sítí technického vybavení. Zadavatel upozorňuje, že stavební práce budou probíhat i za hranicí areálu (za oplocením), jak je patrné z předané projektové dokumentace, tudíž nelze vyhovět požadavku dodavatele na limitování rozsahu pasportizace inženýrských sítí pouze na areál v místě stavby.

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením a změnou zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 dny. V souvislosti s tím upravuje zadavatel Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV. 2. 2) nově

Lhůta pro doručení nabídek:

Datum: **13. 11. 2017** Čas: **10:00 hodin**

Bod IV. 2. 7) nově

Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: **13. 11. 2017** Čas: **10:10 hodin**

V Brně, dne 2. 11. 2017

