

MDS projekt s.r.o.
Ing. Jana Vostrčilová
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

13.6.2017

NAŠE ZNAČKA

1093363633

VYŘIZUJE / LINKA

Pátková /800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Hradec Králové / 19.6.2017

Stanovisko k žádosti o vyjádření

K předložené projektové dokumentaci na stavbu: „**II/305 Borohrádek - hranice okresu RK – PA, SO201 – most ev.č. 305-013**“ sdělujeme následující:

- v blízkosti Vašeho zájmového území se nachází nadzemní vedení nízkého napětí v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Toto zařízení distribuční soustavy není ve smyslu § 46 zákona 458/2000 Sb. v platném znění chráněno ochrannými pásmy. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 a PNE 33 3302, nesmí být narušena stabilita podpěr stávajícího vrchního vedení NN a nesmí být zamezen přístup k energetickému zařízení pro jeho provozování a údržbu.

Souhlasíme s projednáním v územním řízení a s vydáním stavebního povolení za dodržení výše uvedených podmínek.

Toto stanovisko nenahrazuje Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 120

Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.