VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

M 1:50

VZOROVÝ ŘEZ KOMUNIKACE V PŘÍMÉ



SKLADBA ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE:

FREZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU TL. 100 mm			
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE	PS-E	0,35 kg/m2	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON LOŽNÍ	ACL 22+	70 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z KATIOAKTIVNÍ ASF. EMULZE	PI-E	1,30 kg/m2	ČSN 73 6129
RECYKLACE ZA STUDENA	RS CA	200 mm	TP 208
ŠTĚRKODRŤ	ŠDa	250 mm	ČSN 73 6126-1,2
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, Edef,2,min=45 MPa			
KONSTRUKCE CELKEM	min.	570 MM	
SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ v případě nedodržení Edef,2,min:			
ŠTĚRKODRŤ	ŠDa	500 MM	ČSN 73 6126-1,2
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PARAPLÁŇ			
SANACE CELKEM		500 MM	

SKLADBA REKONSTRUOVANÉ KOMUNIKACE

FREZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU TL. 100 mm			
ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIOAKTIVNÍ ASF. EMULZE	PS-E	0,35 kg/m2	ČSN 73 6129
ASF. BETON LOŽNÍ	ACL 22+	70 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z KATIOAKTIVNÍ ASF. EMULZE	PI-E	1,30 kg/m2	ČSN 73 6129
RECYKLACE ZA STUDENA	RS CA	200 mm	TP 208
CELKEM		320 mm	

VZOROVÝ ŘEZ KOMUNIKACE V OBLOUKU



SKLADBA ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE:

FREZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU TL. 100 mm			
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE	PS-E	0,35 kg/m2	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON LOŽNÍ	ACL 22+	70 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z KATIOAKTIVNÍ ASF. EMULZE	PI-E	1,30 kg/m2	ČSN 73 6129
RECYKLACE ZA STUDENA	RS CA	200 mm	TP 208
ŠTĚRKODRŤ	ŠDa	250 mm	ČSN 73 6126-1,2
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, Edef,2,min=45 MPa			
KONSTRUKCE CELKEM	min.	570 MM	
SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ v případě nedodržení Edef,2,min:			
ŠTĚRKODRŤ	ŠDa	500 MM	ČSN 73 6126-1,2
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PARAPLÁŇ			
SANACE CELKEM		500 MM	

SKLADBA REKONSTRUOVANÉ KOMUNIKACE

FREZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU TL. 100 mm			
ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIOAKTIVNÍ ASF. EMULZE	PS-E	0,35 kg/m2	ČSN 73 6129
ASF. BETON LOŽNÍ	ACL 22+	70 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z KATIOAKTIVNÍ ASF. EMULZE	PI-E	1,30 kg/m2	ČSN 73 6129
RECYKLACE ZA STUDENA	RS CA	200 mm	TP 208
CELKEM		320 mm	

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B. p. V.

OBJEDNATEL:
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

ZHOTOVITEL:
M - PROJEKCE
M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956
500 02 Hradec Králové
www.m-projekce.cz

NÁZEV AKCE: II/305 BOROHRÁDEK - HRANICE OKRESU RK - PA

ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

PŘÍLOHA: SO 101 KOMUNIKACE

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. M. MOJŽÍŠ	PARÉ:
VYPRACOVAL:	A. HERYNEK DiS.	
KONTROLA:	Ing. A. MITTERMAYEROVÁ	

MĚŘÍTKO:	Č. ZAKÁZKY:	STUPEŇ:	DATUM:	ČÁST:	PŘÍLOHA:
1:50	17-052-03	DSP+PDPS	8/2017	C.1	4