

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 11 (Dodatečná informace č. 11)

Zakázka: "Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v
Oblastní nemocnici Trutnov a.s."

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Blezzardová, jblezzardova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr v souboru D1_03_1 stavební u položek č.525 a č.526 jsou konstrukce dvojité podlahy. Jedná se o místnosti č.142 UPS a č.143 Rozvodny NN. Konstrukce dvojité podlahy je tvořena ocelovou konstrukcí a pochozí vrstvy.

Pochozí zákryt je definovaný v projektové dokumentaci takto:

Pochozí zákryt je tvořen jedn. demontovatelnými díly rýhovaného plechu tl. min. 5mm, prostor pod el. rozvaděčem je vynechán, prostor pod skříněmi UPS plnoplošně podložen plechem.

Neměl by být z hlediska vodivosti navržen dielektrický koberec? Žádáme o úpravu specifikace a zaslání VV.

Odpověď č. 1:

Součástí dodávky stavební části je konstrukce zdvojené podlahy popsána výše. Samotný dielektrický koberec je součástí dodávky elektro, je tedy ve VV tohoto projekčního oddílu. Úprava PD ani VV není třeba.

Dotaz č. 2:

Dle zadávacích podmínek prosíme o upřesnění následujícího:

Nalezli jsme nesrovnalosti ve výkazu výměr:

1. VV I.etapa – OLM I – list „D1_01_1-stavební“ – pol.č.359 a 364 jsou dle našeho názoru duplicitní.

359	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,000
VV		8			8,000
364	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,000
VV		8			8,000

Prosíme o opravu výkazu výměr.

2. VV III.etapa – Rekonstrukce č.p.84 – list „ D1_04_1 – stavební“ – pol.č.569 ozn.H01 dle tabulky prvků je zde popsán kompletní D+M záchytného systému, ale v pol.570-572 jsou vykázány opět jednotlivé části záchytného systému. Domníváme se, že jde o duplicitu. Prosíme o její opravu.

Odpověď č. 2:

1. VV_I.etapa - Stavební část - Pol.č.354 – Změna názvu položky - Místo položky montáže dveří má být správně položka demontáže prahů. OPRAVENO
2. VV_III.etapa - Stavební část - Pol.č.570 a 571 smazaná, Pol.č.572 opravený název.

Příloha:

opravené VV:

1. ETAPA – OLMÍ_14-11-2017

3. ETAPA-Rekonstrukce č.p.84_14-11-2017

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí 8. 12. 2017 v 10:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové).

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 15. 11. 2017

JUDr. Jana Blezzardová

na základě pověření