

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2017-030809
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení a mění zadávací dokumentaci v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V oddíle PO je pouze požární zpráva, chybí výkresy, prosím o poskytnutí

Odpověď na dotaz č. 1

Oddíl PBR se zařídění do I. skupiny z hlediska rozsahu a závažnosti požární bezpečnosti obsahuje podrobnou technickou zprávu, která je spolu s výkazem výměr dostatečným podkladem k podání cenové nabídky.

Výkresy s umístěním a popisem stavebně-technických prvků požární bezpečnosti budou doplněny po odkrytí konstrukcí a předány zhotoviteli v průběhu stavby.

Dotaz č. 2

Dveře - prosím o vysvětlení rozporů mezi tabulkou dveří a výkazem výměr. Co pro nás platí?

v 1.NP

š.80 = D2 + D10 dle tabulky dveří 4ks, ve výkazu výměr 5ks

ve 2.NP

š.70 = D3 dle tabulky dveří 4ks, ve výkazu výměr 6ks

š.80 = D 1 + D2 dle tabulky dveří 8ks, ve výkazu výměr 9ks

ve 3.NP

š.80 = D 1 + D2 + D5 dle tabulky dveří 9ks, ve výkazu výměr 8ks

š.90 = D 6 dle tabulky dveří 1ks, ve výkazu výměr 2ks

ve 4.NP

š.70 = D3 dle tabulky dveří 2ks, ve výkazu výměr 3ks

š.80 = D 1 + D2 + D5 dle tabulky dveří 9ks, ve výkazu výměr 11ks

š.90 = D 6 + D8 dle tabulky dveří 4ks, ve výkazu výměr 2ks

Odpověď na dotaz č. 2

Administrativním pochybením došlo k rozporu mezi tabulkou dveří a výkazem výměr. Pro zpracování nabídky je závazný výkaz výměr. Pro přehlednost uvedeno níže:

v 1.NP
š.80 = D2 + D10 / 5ks
ve 2.NP
š.70 = D3 / 6ks
š.80 = D 1 + D2 / 9ks
ve 3.NP
š.80 = D 1 + D2 + D5 / 8ks
š.90 = D 6 / 2ks
ve 4.NP
š.70 = D3 / 3ks
š.80 = D 1 + D2 + D5 / 11ks
š.90 = D 6 + D8 / 2ks

Dotaz č. 3

Prosím o podrobnější specifikaci WC stěn (např. list 2016-167-09 pol.č.45)

Odpověď na dotaz č. 3

Jedná se o WC kabiny z kompaktu vhodné do mokrého a náročného prostředí. Stěny tvoří 13mm HPL kompaktní deska, která je usazena v hliníkových kulatých profilech. Panty jsou skryté uvnitř konstrukce a kulaté profily konstrukce zpevňují celý systém, který je i při tenkosti panelů velice pevný.

Tloušťka panelů: 13mm

Konstrukce: kulaté profily z eloxovaného hliníku

Nohy: nastavitelné s hliníkovou krytkou , výška 150mm

Zavírání: otočný wc zámek s venkovní rozetou

Rozměry modulů: kabiny jsou vyráběny na míru dle rozměrů místnosti

Barva: bílá, šedá, béžová, modrá, žlutá, mentol

Zavírače: plast

Panty: skryté

Konstrukce: elox hliník

Nohy: s hliníkovou krytkou

Dotaz č. 4

Poskytnutý výkaz výměr, který je třeba dodat tištěný do nabídky, má v předložené formě 845 stran! Dle našeho názoru je zbytečné, aby všichni zájemci tiskli a odevzdávali tolik stran, prosím proto o poskytnutí závazného slepého rozpočtu bez řádků výkazů výměr nebo s jinak redukovanými řádky, který by nebyl tak obsáhlý, aby ho mohli všichni zájemci doložit do nabídky.

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel nemá k dispozici výkaz výměr v jiné podobě. Účastníci ocení výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace ve stávající podobě. Dodavatelé jsou však oprávněni vložit do nabídky oceněný výkaz výměr pouze v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD). I v takovém případě bude zadavatel považovat podmínku vložení oceněného výkazu výměr do nabídky za splněnou.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Důvody dle § 98 odst. 4 a povaha změny zadávací dokumentace vyžadují prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona. Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **13. 12. 2017 v 10:00 hodin**

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 22.11. 2017

Centrum investic, rozvoje a inovací