

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 13 (Dodatečná informace č. 13)

Zakázka: "Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v
Oblastní nemocnici Trutnov a.s."

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Blezzardová, jblezzardova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvedl v ust. Čl. 3 zadávací dokumentace, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 164.350.720,- Kč bez DPH, když předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální nabídkovou cenou a překročí-li nabídková cena účastníka hodnotu maximální nabídkové ceny, může být účastník zadavatelem vyloučen, vybraný dodavatel bude v takovém případě vyloučen vždy.

Uchazeč, aniž by chtěl činit kategorické závěry, opakovaně a velmi pečlivě prošel předložený výkaz výměr a má za to, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky a tedy i maximální nabídková cena je nastavena podstatně níže, než jaká je reálná cena díla a to i z pohledu srovnání s cenovými nástroji, které se pro tyto účely využívají.

Na základě výše uvedeného uchazeč žádá zadavatele o vysvětlení, zda-li skutečně trvá na nepřekročitelnosti předpokládané hodnoty veřejné zakázky, když taková situace může vést až k úplnému zmaření celého zadávacího řízení z důvodu absence nabídek uchazečů.

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na nepřekročitelnosti předpokládané hodnoty veřejné zakázky ve výši 164.350.720,- Kč bez DPH. Tato předpokládaná hodnota byla stanovena na základě zpracované projektové dokumentace a vychází z cenové soustavy, která odráží průměrné ceny na trhu. Jak již zadavatel uvedl v Dodatečné informaci č. 3, odpověď na dotaz č. 2, hodnota zakázky včetně dílčích etap je zpracována na základě ceníků ÚRS Praha, zpracovatel vycházel z dostupných katalogů popisů a směrných cen stavebních prací, vydání 2016.

Dotaz č. 2:

Dle zadávacích podmínek prosíme o upřesnění následujícího:

Výkazy výměr obsahují záložky „Požárně bezpečnostní řešení“ prosíme o objasnění/upřesnění následujících položek:

1	K	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO NÁTĚRU	KS	10,000
9	M	PBR100NÁT	požární nátěr na desky z min. plsti 140 kg/m ² - balení 17,5 kg	KS	10,000

D 713 Izolace tepelné

21	M	631izol050	deska tl.60mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 kg/m ²	m ²	40,000
----	---	------------	--	----------------	--------

vv 40 40,000

22	K	izol100	Montáž izolace do prostupu	m ²	40,000
----	---	---------	----------------------------	----------------	--------

vv 40 40,000

V projektové dokumentaci PBŘ jsme nenalezli, kde má být nátěr proveden, kde v objektu se tato izolace nalézá, proč máme do prostupů(které prostupy mají být takto zabezpečeny) se má tato izolace montovat – jsou zde všude uvažovány protipožární manžety.

Výše uvedené položky jsou z VV na 1. etapu – obdobné položky jsou i v PBŘ na etapu č. 2 a 3

Prosíme o upřesnění kde v projektové dokumentaci výše uvedené řešení najdeme a o jaký protipožární nátěr se jedná (typ nátěru, doba odolnosti)

Odpověď č. 2:

Uvedený protipožární nátěr je popsán v technických podmínkách. Nátěr je společně s minerální vatou použit pro utěsnění rozvodů přes hranice požárních úseků (hranice požárních úseků jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci PBŘ). Tato skladba nátěru s minerální vatou se používá pro utěsňování kovových rozvodů, elektrorozvodů a plastových trub do DN 50. Protipožární manžety jsou použity na plastové rozvody větší než DN 50. Požární odolnost je uvedena v technických podmínkách a v technické zprávě a to EI 60.

Dotaz č. 3:

1. Ve výkazu výměr objektu 1.ETAPA –ZATEPLENÍ OLMÍ – Konstrukce zámečnické –pol. 146- Ozn.O23 – Lišta pro ukončení hrany obkladu, je špatně uvedena měrná jednotka, MJ je m. **Žádáme zadavatele o opravení ve výkazu výměr.**
2. Ve výkazu výměr objektu 1.ETAPA –ZATEPLENÍ OLMÍ – Konstrukce zámečnické –pol. 147- Ozn.O24 – Plastový fasádní dilatační profil, je špatně uvedena měrná jednotka, MJ je m. **Žádáme zadavatele o opravení ve výkazu výměr.**
3. Požadovaná vnitřní teplota mrazících boxů – č. místností 213a, 213b ve 2.NP objektu OKB, je min. -25°C (viz Dodatečné informace č. 7, dotaz č. 11). Upozorňuji na nedostatečné navržení tloušťky panelů pro výstavbu mrazíren a chladíren. Optimální tloušťka PUR panelů pro tyto prostory je 140mm při požadavku teploty -25°C. To samé se týká i izolace podlahy. **Žádáme o prověření možnosti použití PUR panelů o tl. 140 mm pro mrazírny a 80 mm pro chladírny. Při těchto tloušťkách bude zajištěna optimální izolace místností s důrazem na efektivitu provozu chladírenské technologie.**

Odpověď č. 3:

1. Měrná jednotka opravena ve výkazu výměr.
2. Měrná jednotka opravena ve výkazu výměr.
3. Navrženou tl. PUR panelů 100 mm na stěny mrazíren berte jako minimální, zadavatel připouští použití tl. 140 mm, u podlahy musí dodavatel dodržet max. celkovou tl. podlahové konstrukce v boxech a to max. 100 mm.

Příloha:

Opravený výkaz výměr 1. ETAPA_Zateplení OLMÍ_24-11-2017

Lhůta pro podání nabídek se nemění a končí 8. 12. 2017 v 10:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové).

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 27. 11. 2017

JUDr. Jana Blezzardová
na základě pověření