

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka	Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100 Jičín – stavební práce
Zadavatel	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100, se sídlem Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín, IČO 601 16 820
Způsob zadání	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce v podlimitním režimu

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace a mění zadávací podmínky veřejné zakázky na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Rozdíl mezi TZ, výpisem prvků a výkazem výměr v odstínu oken

9. okna

- stávající dřevěná zdvojená v prostoru spojovacího krčku budou vybourána a nahrazena novými plastovými okny s hloubkou rámu 82 mm (5-ti komorový rám s uzavřenou kovovou výztuhou), se zasklením izolačním dvojsklem ($U_w = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$), okna budou provedena jako otevíravá/sklpná s celobvodovým kováním, mikroventilací a vícepolohovou klikou. Klika bude provedena v barevném provedení bílá.
- Stávající kovová okna v prostoru tělocvičny budou nahrazena novými plastovými okny s hloubkou rámu 82 mm (5-ti komorový rám s uzavřenou kovovou výztuhou), se zasklením izolačním dvojsklem ($U_w = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$), okna budou provedena jako otevíravá/sklpná s celobvodovým kováním, mikroventilací a vícepolohovou klikou. Pouze prosklené stěny v prostoru haly budou provedeny jako hliníkové zasklené izolačním dvojsklem ($U_w = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$), stěny budou provedeny vesměs jako pevné pouze sklopné části budou ovládány pomocí pákového ovladače.
- detailní popis oken viz. výpis prvků PSV – u pozic O3,4, 5, 7, 8, popsáno bílá / šedá, to samé i u dveří D2 a D3

766

Konstrukce truhlářské

766001	D+M okna plastová vč. kování zasklená izolačním dvojsklem oboustranně bílá vč. parapetů vnitřních plastových	m2	76,830	
	"schema 01-05,07-09" 1,5*1,5*2+1,5*1,76*2+6,1*2,1*3+1,2*2,1		50,730	
	6,0*2,1+1,5*1,8*3+1,5*1,2*3		26,100	
	Součet		76,830	

Odpověď na dotaz č. 1

Okna i dveře budou oboustranně bílé, tak jak je uvedeno ve výkazu výměr (příloha č. 4 zadávací dokumentace).

Dotaz č. 2

Upřesnění množství v položkovém rozpočtu - asi špatná jednotka množství

Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	356,950
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm	m3	364,089

Odpověď na dotaz č. 2

Množství položek bylo upraveno na základě Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1 ze dne 27. 11. 2017, v rámci kterého došlo k uveřejnění upraveného výkazu výměr (příloha č. 4 zadávací dokumentace), v rámci kterého došlo k úpravě dotčených položek. Vysvětlení a změna zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele v detailu předmětné veřejné zakázky. Příloha č. 1 tohoto dokumentu (nový výkaz výměr – stavební část – příloha č. 4 výzvy k podání nabídek) již obsahuje všechny změny provedené předchozím vysvětleními a změnami zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3

Řešení systému opláštění tělocvičny

- Tloušťka střešních panelů – Kingspan dělá 100 mm + 30 mm výška trapézové vlny – tl. 120 mm se nedělá, detailech je popsán panel 100 mm.

Opláštění tělocvičny tvrzený SDK – detail kotvení na opláštění

Odpověď na dotaz č. 3

Tloušťka střešních panelů byla upravena (popis položky č. 85, oddíl 767, výkazu výměr – stavební část – příloha č. 1 tohoto dokumentu). Součástí tohoto dokumentu je upravený výkaz výměr – stavební část – příloha č. 4 výzvy k podání nabídek, který zároveň nahrazuje původní přílohu č. 4 – výkaz výměr – stavební část ke dni před uveřejněním tohoto dokumentu, a který zároveň tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu.

K opláštění tělocvičny dále zadavatel odkazuje na své odpovědi na dotaz č. 6 a 7 vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1, uveřejněné dne 27. 11. 2017.

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr jsme nikde nenašli položky pro vyčištění stávající podlahy půdy, která se má zateplit a dále položku pro D+M parotěsné folie do této skladby dle PD. Žádáme Vás o jejich doplnění.

Odpověď na dotaz č. 4

Součástí tohoto dokumentu je upravený výkaz výměr – stavební část – příloha č. 4 výzvy k podání nabídek, který zároveň nahrazuje původní přílohu č. 4 – výkaz výměr – stavební část ke dni před uveřejněním tohoto dokumentu, a který zároveň tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu. V rámci tohoto výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu, došlo k doplnění položky č. 109 a 110 (oddíl 763 výkazu výměr) – D+M parotěsné folie.

V rámci tohoto výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu, dále došlo k doplnění položky č. 111 (oddíl 9 výkazu výměr) – vyčištění stávající podlahy půdy.

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr stavební části p.č.33 "D+M očištění pískovcového soklu a meziokenních pilířů od mechů a řas a impregnovány vhodným nátěrem". Žádáme Vás o bližší specifikaci požadovaných prací na těchto konstrukcích.

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel upřesňuje, že očištění bude provedeno následovně:

- *citlivé očištění povrchu kamene od mechů, lišejníků a zelené řasy pomocí regulované tlakové vody a biocidního prostředku;*
- *konzervace kamene hydrofobním a zpevňujícím prostředkem;*
- *konzervace biocidním prostředkem.*

Místo a lhůta pro podání nabídek

Na základě výše uvedeného zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 29. 12. 2017 v 13:00 hod. Místo pro podání nabídek se nemění.

Zadavatel dále upozorňuje, že v průběhu tvorby tohoto dokumentu obdržel další žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), přičemž na tyto bude odpovězeno následujícím/následujícími vysvětlením/vysvětleními zadávací dokumentace v souladu s § 98 a násl. zákona.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha č. 04 – výkaz výměr – stavební část ke dni 29. 11. 2017

Za zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 29. 11. 2017

Centrum investic, rozvoje a inovací