


## LEGENDA:

| | |
|---|---|
| ——— | MATERIÁL AlMgSi PRO JÍMACÍ SOUSTAVU A UZEMNĚNÍ A SVODY DRÁT PR. 8mm |
| — — — | MATERIÁL FeZn PRO UZEMNĚNÍ ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4mm |
| SP | SVORKA PŘIPOJOVACÍ |
| SZ | SVORKA ZKUŠEBNÍ |
| OU | OCHRANNÝ ÚHELNÍK |
| PV1 | PODPĚRA VEDENÍ NA PLECHOVOU STĚNU |
| 1 | ŠTÍTEK PRO OZNAČENÍ SVODU |
| PV21 | PODPĚRA NA STŘECHU |
| SS | SVORKA SPOJOVACÍ |
| SK | SVORKA KŘÍŽOVÁ |
| JT1,5 | JÍMACÍ TYČ DÉLKY 1,5 m |
| SJ1 | SVORKA K JÍMACÍ TYČI |
| SR02 | SVORKA PÁSEK–PÁSEK |
| SR03 | SVORKA PÁSEK–DRÁT |

NA UZEMŇOVACÍ PÁSEK BUDOU NAPOJENY VŠECHNY OCELOVÉ SLOUPY HALY DRÁTEM FeZn PRŮMĚR 10mm

±0,000 229,00 (s. Jadranský)

| | | |
|---|---|---|
| Generální projektant | MK Profi Hradec Králové, s.r.o. | |
| Hlavní inženýr projektu | Martin Kalmus | |
| Zodpovědný projektant | Ing. Pavel Šandera | |
| Vypracoval | Ing. Pavel Šandera | |
| Kraj : Královéhradecký | M.Ú. : Hradec Králové | |

MK PROFI
Hradec Králové s.r.o.
Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové
tel. 604340631,e-mail: mkalmus@centrum.cz

Investor : ZZS Královéhradeckého kraje
Hradecká 1690/2a, 50012 Hradec Králové

Akce : Výcviková a školící základna pro ZZS Královéhradeckého kraje – Heliport LZS Hradec Králové – III

Místo stavby : p. č. 725/111 a p. č. st. 3400, k. ú. Nový Hradec Králové

Stavební objekt : SO 01 HALA VÝCVIKOVÉHO POLYGONU
D.1.4a SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ

Název : HROMOSVODOVÁ INSTALACE

| | |
|---|---|
| Stupeň PD : | DPS |
| Datum zpracování : | srpen 2017 |
| Formát : | 2x A4 |
| Zak. číslo : | |
| Paré : | |
| Měřítko : | 1:100 |
| Číslo výkresu : | D.1.4a.04 |