

## Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3

|                         |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veřejná zakázka:</b> | <b>Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce</b>                                                                                   |
| <b>Ev. č. VVZ:</b>      | Z2017-030809                                                                                                                                                             |
| <b>Zadavatel:</b>       | Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546                                                                           |
| <b>Způsob zadání:</b>   | Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) |

---

**Zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.**

*Jedná se o tyto dotazy v konstrukcích truhlářských:*

### **Dotaz č. 1**

*V tabulce uváděno madlo pro imobilní, v rozpočtu není. Dveře ozn. D8.*

#### **Odpověď na dotaz č. 1**

Madlo pro imobilní osoby není předmětem dodávky.

---

### **Dotaz č. 2**

*Neuveden typ vrchního kování.*

#### **Odpověď na dotaz č. 2**

Kování nerez - o výběru typu rozhodne investor v rámci realizace.

---

### **Dotaz č. 3**

*Nesouhlasí počty kusů v tabulce a ve výkazu výměr !!*

#### **Odpověď na dotaz č. 3**

Platí hodnoty uvedené ve výkazu výměr.

---

### **Dotaz č. 4**

*Doložené podklady (PD) neřeší požadavky případné garantované zvukové izolace dveří s ohledem na typ oddělovaných místností dle ČSN 730532. U školního zařízení (učebny ....) by dle normy měly být dveře se zvýšenou zvukovou izolací !! Jak ocenit ?*

#### **Odpověď na dotaz č. 4**

Dodavatel ocení dveře s parametry v souladu s normou, tedy se zvukovou izolací 32dB.

---

#### **Dotaz č. 5**

*V TZ uvedeno "Vnitřní dveře v nových dispozicích hyg. zázemí ( WC, sprchy, předsíně WC ) budou nové hladké CPL plně odolné proti vlhkosti, opatřené centrálním klíčem s větrací mřížkou". Žádné dřevěné dveře nejsou určeny do vlhka. Pokud by byla požadována KLIMA úprava těchto dveří, nutno přesně specifikovat o které dveře se jedná ( výrazně vyšší cena dveří s KLIMA úpravou ! ).*

#### **Odpověď na dotaz č. 5**

KLIMA úprava dveří se používá mezi místnostmi s tepelnými rozdíly (venkovní/vnitřní prostředí, sklad/ kancelář). Dodavatel ocení plnění specifikované ve stávajících zadávacích podmínkách.

---

#### **Dotaz č. 6**

Rovněž osazení větracích mřížek není v tabulce u jednotlivých pozic dveří specifikováno ( v oddíle vzduchotechnika ?? ).

#### **Odpověď na dotaz č. 6**

Osazení větracích mřížek - viz oddíl VZT. Obecně platí, že dveřní křídlo realizuje dodavatel s větracím otvorem ve spodní části, krytým oboustrannou větrací mřížkou s V.A.P. 0,02 m<sup>2</sup>, kování nerez, bez možnosti uzamčení.

---

#### **Místo a lhůta pro podání nabídek**

Povaha doplnění zadávací dokumentace vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona. Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek.

#### **Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 22. 12. 2017 ve 12:00 hodin**

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 6. 12. 2017

Centrum investic, rozvoje a inovací