



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/082-17/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
14. 12. 2017

Věc: Vysvětlení, změna č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „Most ev.č. 3082-1 Svinary“

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou/doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Dotaz č. 1

Rozebrání ocelové konstrukce - v technické zprávě je uvedena požadavek na rozebrání takovým způsobem, aby se konstrukce dala znovu použít. Znamená to, rozebrání v místě nýtových spojů, což nám přijde velice pracné? Naše představa je, rozřezat danou konstrukci na dvě části (myšleno rozřezat jednu polovinu mostu) a následně jeřábem přesunou nad komunikaci, kde proběhne rozebrání (rozřezání) na 6 m díly a odvoz na místo určení dle požadavku investora. Ale rozřezanou konstrukce následně nebude možné znovu použít- jedná se o starou konstrukci, kterou dnes evidentně nebude možné i svařit. Lze demontáž provést tímto způsobem?

Dotaz č. 2

DIO - na jedné straně mostu je dle DIO dostatek místa na rozebrání mostu na 6 m díly a odvoz, na druhé straně tento prostor není. Lze zařídit zábor komunikace na dobu nutnou na rozebrání poloviny mostu na 6 m díly?

Dotaz č. 3

Koryto řeky - Je projednáno s úpravnou vody povolení zřídit přístup k středovému pilíři na začátku stavebních prací? Nutno provést zaražení štětovnic, hráz a následně vykopat plochu pro základ dočasněho pilíře pro dočasné umístění lávky a zeminu odvést.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Odpověď k dotazu:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Dotaz č. 1

Rozebrání ocelové konstrukce

V zadávací dokumentaci, konkrétně ve Výkazu výměr, v objektu SO 201.2 Most ev.č. 3082-1 Svinary – demolice, v položce 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH, bylo uvedeno: „Technologie demolice bude provedena s ohledem na požadavek budoucího znovuvyužití ocelové konstrukce mostu. Ocelová konstrukce mostu bude rozpojena a odvezena po částech na deponii zvolenou investorem pro další využití mostu (předpoklad do 25 km).“ Most není možno rozřezat, ale konstrukce mostu musí být rozpojena, jak je uvedeno ve specifikaci. Technologii rozebrání mostu zvolí účastník zadávacího řízení dle vlastního řešení, které

musí splňovat požadavek budoucího možného znovuvyužití ocelového mostu. Podrobný návrh technologie rozebrání mostu bude před zahájením stavby předložen zadavateli ke schválení.

Zadavatel rozděluje ve Výkazu výměr, v objektu SO 201.2 Most ev.č. 3082-1 Svinary – demolice, položku č. 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH, na dvě nové položky, a to: položka č. 96618.A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH a položka č. 96618.B ODVOZ OCELOVÉ KONSTRUKCE.

Dotaz č. 2

DIO

Zábor komunikace není uvažován, vymezení staveniště je dané rozsahem dočasného záboru – příloha A.2 Koordinační situace stavby nebo příloha č. 02 (SO201.3). Případná krátkodobá omezení provozu v ulici Podhůrská (nad rámec dočasného záboru), např. kvůli naložení a odvozu dílců ze stávajícího mostu, musí být řešena v průběhu realizace podle konkrétní technologie zhotovitele a se zřízením příslušného DIO.

Nad rámec uvedeného rozsahu je pro staveniště možné uvažovat část pozemku 446/2 (vlastnictví Královéhradeckého kraje) nebo pozemek 221/1, který bude mít Královéhradecký kraj po dobu výstavby v roce 2018 pronajatý.

Dotaz č. 3

Koryto řeky

Zřízení dočasného přístupu k pilíři bylo projednáno s provozovatelem úpravny vody (Královéhradecká provozní a.s.) již v rámci předchozího stupně projektové dokumentace: dokumentace bouracích prací – viz zápis z jednání a předběžný harmonogram demolice mostu, které jsou přiloženy k Technické zprávě objektu SO201.2.

Na základě požadavku Povodí Labe, s. p. musí být všechny přístupy do koryta Orlice zřízeny jen na dobu nezbytně nutnou – tzn., že přístup pro vytvoření dočasné podpory provizorní lávky, bude muset být po jejím dokončení neprodleně odstraněn. Po dokončení nosné konstrukce nového mostu bude přístup znovu vytvořen pro odstranění dočasné podpory provizorní lávky a pro demolici pilíře stávajícího mostu.

Pro práce prováděné v korytu řeky jsou rozhodující informace uvedené v Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. Zhotovitel omezí práce v toku na maximálně 5 týdnů vcelku v období březen – květen 2018 (provedení podpěrných konstrukcí v toku pro demolici i montáž provizorního podepření bude provedena v období max. 5 týdnů v jednom termínu). Odstranění střední podpěry, případně jiné práce v toku bude možno provádět v závislosti na technologickém postupu v období červenec-srpen 2018 nebo červenec-srpen 2019.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat cenovou nabídku na základě výkazu výměr (příp. dalších dokumentů), který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedenou změnou/doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „Most ev.č. 3082-1 Svinary“ mění:

- bod 5. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a předložena písemně **v listinné formě v 1 originálu** včetně oceněného rozpočtu. Oceněný rozpočet dodavatel v nabídce předloží i v elektronické podobě (formát xml, příp. Excel) na datovém médiu (např. na CD). Dodavatel dále předloží nabídku v **1 elektronické kopii** na datovém médiu (např. na CD, ve formátu pdf). Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě překlad do českého jazyka s výjimkou podle § 45 odst. 3 zákona.

Nabídku lze doručit osobně, nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené v souladu s § 107 odst. 2 zákona a slovem „NEOTEVÍRAT“ na adresu:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
podatelna
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

nebo osobně:

podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové
v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny

do 5. 1. 2018 do 8:30 hodin

Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

- bod 8. Termín a místo pro otevírání obálek následovně:

8. Termín a místo pro otevírání obálek

Otevírání obálek bude provedeno dne **5. 1. 2018 v 8:30 hodin** v zasedací místnosti společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové.

Při otevírání obálek mohou být přítomni vedle členů komise pro otevírání obálek, příp. jejich náhradníků, také členové statutárního orgánu dodavatelů nebo zástupci dodavatelů, kteří jsou zmocněni k účasti na základě plné moci podepsané oprávněnou osobou, a jejich nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Jednání komise se dále mohou případně zúčastnit jako pozorovatelé zástupci poskytovatele dotace.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel ÚDRŽBY SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření