



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/082-17/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
2. 1. 2018

Věc: Vysvětlení č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „Most ev.č. 3082-1 Svinary“

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost s dotazy dodavatele byla doručena dne 27. 12. 2017 a lhůta pro podání nabídek uplyne dne 5. 1. 2018. Z toho vyplývá, že žádost o vysvětlení nebyla doručena včas a zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Přesto se zadavatel rozhodl na žádost o vysvětlení toto vysvětlení poskytnout.

Znění žádosti:

Dotaz č. 1:

SO 301.1 a SO 301.2 Přeložky vodovodů

- 1) potrubí bude spojováno elektrospojkami, jaké požadavky jsou na způsob izolace v místech těchto spojů? Převlek, vypěnění?
- 2) na potrubí na obou koncích jsou kompenzátory, z PD vychází, že by měly být opět odizolovány, jaké jsou na tuto izolaci požadavky?

Dotaz č. 2:

V **SO 301.1** Přeložka vodovodu je **položka 3**, v objektě **SO 302.1** Přeložka tlakové kanalizace je tatáž položka 3, nejedná se o zdvojenou položku? Domníváme se správně, že v objektu **SO 302.1** je **položka 3** navíc?

Dotaz č. 3:

SO 501 Přeložka STL plynovodu

Objednatel oproti zavedené praxi požaduje pro definitivní přeložku nerezové potrubí. Vzhledem k této skutečnosti nelze na trhu sehnat dostatečný počet firem, které disponují příslušným svářečským oprávněním a potřebnou technikou. Dostatečné množství je takové množství, které zajistí konkurenční prostředí. Prakticky se uchazeči podařilo najít jen jedinou firmu, která je za daných podmínek oprávněna práce provést.

Otázka: Stanoví zadavatel cenu za plynové přeložky preliminářem nebo zveřejní seznam firem, které mohou práce provést?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Odpověď k dotazu:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Dotaz č. 1:

Dle názoru zadavatele není nutno přesně specifikovat způsob izolace v místech spojení potrubí elektrospojkami. Odborný dodavatel, který plnění bude provádět, musí použít vhodný způsob izolace konců kompenzátorů přeložky vodovodu.

Dotaz č. 2:

Objekt SO 301.1. je provizorní přeložka vodovodu a objekt SO 302.1. je provizorní přeložka tlakové kanalizace po dobu odstranění lávky. Po dobu zřízení těchto provizorních položek je potřeba zajistit dodávky vody a likvidace odpadních vod, proto je uvažováno s poplatkem za náhradní řešení. Z tohoto důvodu je nutno tento poplatek uvažovat u obou výše uvedených přeložek.

V Technické zprávě objektu SO 301.1 Přeložka vodovodu je položka 3 upřesněna:

Náhradní zásobení vodou v průběhu přesunu lávky bude řešeno potrubím HDPE DN 100 dl. 115,0 m. Potrubí bude uloženo na stávajícím mostu a bude zajištěno proti posunu. Na začátku a konci budou osazena šoupata DN 100 a jeden odkalovací ventil DN 50.

V Technické zprávě objektu SO 302.1 Přeložka tlakové kanalizace je položka 3 upřesněna:

Náhradní provoz výtlaku v průběhu přesunu lávky bude řešeno potrubím HDPE DN 100 dl. 105,0 m. Potrubí bude uloženo na stávajícím mostu a bude zajištěno proti posunu. Na začátku a konci budou osazena šoupata DN 100 a jeden odkalovací ventil DN 50.

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje realizaci přeložky plynovodu z nerezových trubek v délce cca 90 m a domnívá se, že s ohledem na požadované vlastnosti vedeného potrubí je požadavek oprávněný. V Technické zprávě pro přeložku plynovodu je uvedeno, že potrubí je navrženo z nerezového potrubí D150 z důvodu obtížné údržby, resp. obnovy nátěrového systému, což bylo projednáno také se správcem sítí.

Zadavatel se domnívá, že cenu za plynovou přeložku není třeba stanovovat preliminářem a ani se nedomnívá, že je třeba zveřejnit seznam dodavatelů, kteří mohou práce provádět. Výběr dodavatele provádějící dodávku a montáž nerezového potrubí ponechává zadavatel na rozhodnutí dodavatele.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření