



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/093-17/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
11. 1. 2018

Věc: Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3167 + III/3169 Černá Skála - Potštejn“

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost s dotazy dodavatele byla doručena dne 8. 1. 2018 a lhůta pro podání nabídek uplyne dne 15. 1. 2018. Z toho vyplývá, že žádost o vysvětlení nebyla doručena včas a zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Přesto se zadavatel rozhodl na žádost o vysvětlení toto vysvětlení poskytnout.

Znění žádosti:

Dobrý den,

na základě možnosti dané zadávací dokumentací k veřejné zakázce „III/3167 + III/3169 Černá Skála - Potštejn“, zadavatel Královéhradecký kraj, si Vás dovoluji požádat o poskytnutí dodatečné informace:

Po osobní prohlídce staveniště se ptáme na následující:

Dotaz č. 1

Na začátku staničení, v křižovatce směrem na Polom se nachází u opěrné zdi šachta, ze které vede příčný propustek opravovanou komunikací, tento propustek není řešen v PD, bude ponechán jako původní nebo opraven? Vzhledem k navržené celkové rekonstrukci komunikace by výměna propustku byla vhodná.

Dotaz č. 2

Přibližně v km 1,04379 se nachází rovněž příčný propustek – bude tento propustek rekonstruován?

Dotaz č. 3

V km 1,13818 je výtokový objekt, kterým v současné době protéká veliké množství vody, v pravostranném příkopu jsou velmi zanešené žlabovky, které nejsou na první pohled viditelné. Odstranění těchto žlabovek není v rozpočtu obsaženo a ani jejich případná obnova. Vzhledem k množství vody se nabízí alternativa vydláždění příkopu lomovým kamenem do betonu až po propustek v km 1,28299.

Dotaz č. 4

Na konci staničení v km 2,142 je rovněž příčný propustek, který je vyústěn směrem na Záměl. Tento propustek bude nahrazen za nový?

Dotaz č. 5

Rovněž se domníváme, že by rozpočet měl obsahovat potrubí hospodářských sjezdů a jejich čela. Budou doplněny?

Dotaz č. 6

U objektu SO 101.1 a SO 101.2 chybí v položce číslo 17120 Uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhutnění kubatura veškeré zeminy a suti ukládané na skládku. Bude doplněno?

Dotaz č. 7

Nikde jsme v rozpočtu neobjevili položky reprezentující doplnění zemních krajnic. Je zde pouze zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu. Pokud je na tyto práce určena položka 18210, měla by být nahrazena správnou položkou a jasně definováno, z jakého materiálu má být tento násyp zhotoven? V opačném případě není u položky číslo 18210 chybná MJ?

Vysvětlení zadávací dokumentace:**Odpověď k dotazu:**

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Dotaz č. 1

Propust bude ponechán jako původní.

Dotaz č. 2

Propust bude ponechán jako původní.

Dotaz č. 3

Stávající žlabovky budou ponechány. Dojde k jejich očištění v rámci položky č. 12931 – Čištění příkopů od nánosů do 0,25m³/m.

Dotaz č. 4

Propust bude ponechán jako původní.

Dotaz č. 5

Na stávajících sjezdech budou řešeny povrchové úpravy dle projektové dokumentace. Případné potrubí sjezdu bude ponecháno jako původní a bez opevnění čela.

Dotaz č. 6

Uložení suti a zemin na skládky je zahrnuto v konkrétních položkách (u obou zmíněných objektů se jedná o položky č. 11331, 11332.1, 11332.2, 96612 a 96615) a je blíže popsáno v technické specifikaci položky.

Dotaz č. 7

Sanace konstrukce vozovky budou probíhat odstraněním nevhodných vrstev rýhou, tzn. že část pod nezpevněnou krajnicí zůstane zachována. Případně dojde k rozhrnutí materiálu z celoplošné recyklace vrstev za studena do míst pod nezpevněnou krajnicí a poté k provedení finální úpravy krajnice.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření