



TABULKA MÍSTNOSTI


OZNACENÍ MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PODLAHA	STĚNY	STŘOP	POZNÁMKA
401	SCHODIŠTĚ	36.96	KER.DLAŽBA MALBA	MALBA		sv.v.3300mm
402	CHODBA	109.17	KER.DLAŽBA MALBA	MALBA		sv.v.3300mm
403	CHODBA	6.78	KER.DLAŽBA MALBA	MALBA		sv.v.3300mm
404	SCHODIŠTĚ	22.68	KER.DLAŽBA MALBA	MALBA		sv.v.3300mm
405	SKLAD	4.36	NEREŠI SE	NEREŠI SE	NEREŠI SE	
406	KANCELAŘ	11.95	NEREŠI SE	NEREŠI SE	NEREŠI SE	
407	KANCELAŘ	11.01	NEREŠI SE	NEREŠI SE	NEREŠI SE	
407A	CHODBA	11.81	NEREŠI SE	NEREŠI SE	NEREŠI SE	
408	KANCELAŘ	12.79	NEREŠI SE	NEREŠI SE	NEREŠI SE	
408A	CHODBA	7.33	NEREŠI SE	NEREŠI SE	NEREŠI SE	
409	KANCELAŘ	21.37	NEREŠI SE	NEREŠI SE	NEREŠI SE	
410	KANCELAŘ	12.79	NEREŠI SE	NEREŠI SE	NEREŠI SE	
410A	CHODBA	6.24	NEREŠI SE	NEREŠI SE	NEREŠI SE	
411	SEKRETARIÁT	12.79	NEREŠI SE	NEREŠI SE	NEREŠI SE	
412	ŘEDITELNA	18.48	NEREŠI SE	NEREŠI SE	NEREŠI SE	
413	ÚČEBNA	63.27	PVC	MALBA	MALBA	sv.v.3300mm
414	KABINET	21.29	NEREŠI SE	NEREŠI SE	NEREŠI SE	
415	ÚČEBNA	64.23	PVC	MALBA	MALBA	sv.v.3300mm
416	SKLAD	20.19	NEREŠI SE	NEREŠI SE	NEREŠI SE	
417	PŘEDSÍŇ WC	10.18	KER.DLAŽBA KER.OBKLAĐ	PODHLIED		sv.v.2500mm
418	WC IMOB.OSOBY	3.90	KER.DLAŽBA KER.OBKLAĐ	PODHLIED		sv.v.2500mm
419	WC STUDENTKY	2.29	KER.DLAŽBA KER.OBKLAĐ	PODHLIED		sv.v.2500mm
420	WC STUDENTKY	1.21	KER.DLAŽBA KER.OBKLAĐ	PODHLIED		sv.v.2500mm
421	WC STUDENTKY	1.21	KER.DLAŽBA KER.OBKLAĐ	PODHLIED		sv.v.2500mm
422	SKLAD	3.90	KER.DLAŽBA MALBA	PODHLIED		sv.v.2500mm
423	ÚKLID	3.80	KER.DLAŽBA MALBA	PODHLIED		sv.v.2500mm
424	WC STUDENTI	1.21	KER.DLAŽBA KER.OBKLAĐ	PODHLIED		sv.v.2500mm
425	WC STUDENTI	1.21	KER.DLAŽBA KER.OBKLAĐ	PODHLIED		sv.v.2500mm
426	PISOÁRY	8.75	KER.DLAŽBA KER.OBKLAĐ	PODHLIED		sv.v.2500mm
427	PŘEDSÍŇ WC	4.96	KER.DLAŽBA KER.OBKLAĐ	PODHLIED		sv.v.2500mm




2x



1.1 - Ventilátor dvouotáčkový 500 / 300m3/h, 100Pa, IP44, 44W, např. TD500/160



1.2 - Ventilátor dvouotáčkový 160 / 80m3/h, 60Pa, IP44, 18W, např. TD250/100



1.3 - Ventilátor radiální 80m3/h, 60Pa, IP44, 30W, např. EB100

dveře netěsné - bez prahu s min. mezerou 10mm

u podlahy i pod zárubní

mřížka 450x70mm

zpětná klapka

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. LENKA JAKŠOVÁ		TEL. 73427855	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL :	ČÍSLO ZAKÁZKY Alešova 26 370 01 České Budějovice	
ING. PETR KYČELT	ING. PETR KYČELT	092016	
INVESTOR: KRALOVĚHRADSKÝ KRAJ, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		STUPEŇ PROJEKTU DSP+DPS	
AKCE: OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ HLAVNÍ BUDOVY SUPŠ HNN		FORMÁT A4	
		6	
		MĚŘÍTKO	
ČÁST: D1.4.4. VZDUCHOTECHNIKA		10/2016	
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS 4.NP – NOVÝ STAV		1 : 50	
		ČÍSLO VÝKRESU : 6	
		PÁŘE Č.:	