

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 8

Veřejná zakázka:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2017-030809
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení a doplňuje zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Jak mám rozumět odpovědi č.7 v DI č.7 : Výtahy sice nemusí mít popisek, že jsou pro tělesně postižené, ale alespoň jeden z výtahů v objektu by měl splňovat vyhlášku MMR ČR 398/2009 Sb. svými rozměry kabiny, vybaveností a funkcemi (v tomto případě se bude jednat o 900 kg výtah)?!

Poddotaz č. 1 V DI č.2 odpovědi č.5 píšete, že „výtahy nejsou pro tělesně postižené“. Tak má jeden výtah splňovat vyhlášku MMR ČR 398/2009 Sb. nebo ne?

Poddotaz č. 2 Výtah V2 má mít nosnost 900kg (jak je uvedeno ve výše uvedené citované větě z DI č.7 a v technické zprávě, která zřejmě nebyla upravena) nebo 1050kg (jak je uvedeno ve výkazu výměr)?

Odpověď na dotaz č. 1

K poddotazu č. 1 Zadavatel k předmětnému požadavku uvádí, že žáci dotčené školy nemohou být osoby tělesně postižením, a to s ohledem na obory a charakter školy. Přístup imobilních osob bude zajištěn tak, že takové osoby doprovodí pracovník školy s využitím nákladního výtahu na požadované místo. Přístup hlavním vchodem není v takovém případě možný.

Platí tedy odpověď č. 7 v rámci vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace č. 7 kromě nosnosti výtahu.

K poddotazu č. 2 V2 je výtah dle specifikace ve výkazu výměr s nosností 1050 Kg. Změněná technická zpráva (soubor D 1.1.a Technická zpráva revize) je přílohou tohoto uveřejnění.

Zároveň dochází k odpovídající úpravě přílohy č. 2a zadávacích podmínek na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace“. Dodavatel zpracuje nabídku v souladu s tímto uveřejněním.

Příloha - Technická zpráva ve znění k 22. 1. 2018

Místo a lhůta pro podání nabídek

Povaha doplnění zadávací dokumentace vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 26. 2. 2018 ve 12:00 hodin

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 22. 1. 2018

Centrum investic, rozvoje a inovací