



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/107-17/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
6. 2. 2018

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/320 Třebešov - Libel“

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Dotaz č. 1

V přiloženém slepém rozpočtu jsou položky pro ocenění kanalizačních šachet. V projektové dokumentaci jsme nikde nenašli výkresy k těmto šachtám. Prosíme o poskytnutí výkresů s rozpisem šachet, které jsou potřeba pro přesné stanovení ceny.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Odpověď k dotazu:

V soupisu prací v popisu položky 894446 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 400MM je pro monolitické šachty uveden jejich rozměr, tj.: „Vnitřní rozměr 0,70/0,70 m a hl. 1,75 m, tl. stěny 0,20 m, C 30/37n, tj. $(1,10 \times 1,10 - 0,70 \times 0,70) \times 1,75 \text{ m} + 1,10 \text{ m} \times 1,10 \text{ m} \times 0,20 \text{ m} = 1,50 \text{ m}^3$ betonu na 1 ks šachty. Včetně poklopu o vnitřním rozměru 0,70/0,70 m v. 0,075 m s třídou zatížení D400. Včetně výztuže – 0,20 t výztuže na 1,00 m³ betonu, tj. $1,50 \times 0,20 = 0,30 \text{ t}$ na 1 ks šachty.“

Obdobně jsou v soupisu prací u položky 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM popsány prefabrikované šachty, tj.: „Prefabrikované betonové kanalizační šachty pr. 1,00 m a hl. 1,75 m. Šachtové dno v. 0,95 m, 2x šachtová skruž v. 0,25 m, zákrytová deska v. 0,18 m, vyrovnávací prstenec v. 0,10 m a poklop s rámem v. 0,16 m s třídou zatížení 400.“

Rozměry šachet jsou také popsány v technické zprávě.

Rozměry šachet pro přesné stanovení ceny jsou dostatečně popsány v technické zprávě a v soupisu prací. Zadavatel tedy nebude doplňovat výkresovou dokumentaci.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Mgr. Martin Červíček
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
na základě plné moci