



A1- KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ K OSVĚTLOVÁNÍ PŘECHODŮ HONOR EXCENTRIC 250W

Montáž a bezpečnost práce :

Při montáži dojde ke styku s jinými podzemními sítěmi. Prováděcí firma musí před započítím zemních prací nechat vytýčit podzemní vedení a zařízení od příslušných správců. Nedílnou součástí je koordinační situace Zakreslené sítě v situaci jsou pouze informativní nikoliv směrodatné. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize a musí být zajištěn souhlasný stav výkresové dokumentace se skutečným stavem. Jednotlivá zařízení musí mít písemné prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97Sb. Organizace,stejně jako všichni pracovníci zabývající se činností na el. zařízeních, jsou povinni respektovat vyhlášku ČÚBP a ČBU č.50/1982 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č.98/1982 Sb. Normy a předpisy souvisejících.

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

Rekonstrukce Ostasšské ulice - Police n.M.

název akce

Stavební část -SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

stavební objekt

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Masarykovo náměstí 98 549 54 Police nad Metují objednatel	JAROSLAV PIŠTORA T.N.KAUTNÍKA 1648 566 01 CHOCEŇ spolupráce	
Police nad Metují, Ostasšská ul. místo stavby	Královehradecký kraj	

ÚPRAVA PŘECHODU "Č.2"		1 : 500 měřítko	DSP+DZS stupeň
Ing.M.BURIANEC kontroloval		J.KAŠPAR hlavní inženýr projektu	A048/11 číslo zakázky
J. PIŠTORA zodpovědný projektant		vedoucí projektant	08/2011 datum
			4 číslo přílohy