



**Královéhradecký kraj**  
se sídlem  
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211  
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka  
TOÚ/107-17/Ko

Vyřizuje/linka  
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne  
23. 2. 2018

**Vysvětlení, změna č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/320 Třebešov - Libel“**

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou/doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Zájemce tímto žádá zástupce zadavatele o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám k výše uvedené akci:

**Dotaz č. 1:**

U položek v SO 101 „Výstužná geomříž z vysokopevnostních skelných vláken“ a „Separační geotextilie na pláni“ nejsou uvedeny parametry.

**Dotaz č. 2:**

U položky v SO 180 „Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 1 – montáž s přemístěním“ je uvedeno množství 407 ks. Domníváme se, že toto množství je nadhodnocené.

**Dotaz č. 3:**

U položek v SO 101, SO 101.1, SO 102, SO 103 „Vozovkové vrstvy ze šterkodrti tl. 300 mm“ je uvedena frakce 0/125. V této tloušťce je ale uvedena v TZ i frakce 0/63. Kolik které frakce má být použito?

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

**Odpověď k dotazu č. 1:**

V objektu SO 101 – Komunikace – hlavní náklady uvažujte u položky č. 21361.1 i č. 21361.2 – DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE s parametry geotextilie o plošné hmotnosti min. 500 g/m<sup>2</sup> a pevnosti v tahu min. 4,0 kN/m s funkcí separační i filtrační. U položky č. 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY uvažujte s parametry obousměrné pevnosti v tahu min. 100 kN/m. Požadované parametry doplňujeme do aktualizovaného položkového rozpočtu.

**Odpověď k dotazu č. 2:**

V objektu SO 180 – Dopravně inženýrské opatření upravujeme množství u položky č. 914122 - DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM z původních 400 ks značek B1+E13 na aktuální množství 4 ks značek B1+E13 dle projektové dokumentace – výkresu č. E.2. SITUACE DIO. Přikládáme aktualizovaný položkový rozpočet.

### **Odpověď k dotazu č. 3:**

Množství u položky č. 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM u objektů SO 101, SO 101.1, SO 102, SO 103 uvažujte s frakcí 0/125 resp. 0/63 dle položkového rozpočtu. Vysvětlení: v technické zprávě je zatřídění frakcí ŠDa 0/125 resp. 0/63 podle konkrétního úseku a použití do sanací. Úsek č. 1 SO 101 km 0,000- km 0, 765 – sanace konstrukce sjezdů s frakcí ŠDa 0/63 se nachází v položkovém rozpočtu objektu SO 101.1 – Komunikace – vedlejší náklady. Úsek č. 2 SO 101 km 0,765 – km 1,69693 – sanace konstrukce silnice s frakcí ŠDa 0/125 se nachází v položkovém rozpočtu objektu SO 101 – Komunikace – hlavní náklady. Úsek č. 2 SO 101 km 0,765 – km 1,69693 – sanace konstrukce zpevněných sjezdů, nezpevněných sjezdů a autobusových zastávek s frakcí ŠDa 0/63 se nachází v položkovém rozpočtu SO 101.1 – Komunikace – vedlejší náklady. V případě objektů SO 102 a SO 103 je uvažováno s frakcí ŠDa 0/63.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

**Dodavatel je povinen zpracovat cenovou nabídku na základě výkazu výměr (příp. dalších dokumentů), který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.**

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**II/320 Třebešov - Libel**“ mění:

- bod 5. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

#### **5. Lhůta a místo pro podání nabídek**

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a předložena písemně **v listinné formě v 1 originálu** včetně oceněného rozpočtu. Oceněný rozpočet dodavatel v nabídce předloží i v elektronické podobě (formát xml, příp. Excel) na datovém médiu (např. na CD). Dodavatel dále předloží nabídku **v 1 elektronické kopii** na datovém médiu (např. na CD, ve formátu pdf). Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě překlad do českého jazyka s výjimkou podle § 45 odst. 3 zákona.

Nabídku lze doručit osobně, nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené v souladu s § 107 odst. 2 zákona a slovem „NEOTEVÍRAT“ na adresu:

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
podatelna  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové**

nebo osobně:

**podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové  
v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny**

**do 12. 3. 2018 do 8:30 hodin**

Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

- bod 8. Termín a místo pro otevírání obálek následovně:

#### **8. Termín a místo pro otevírání obálek**

Otevírání obálek bude provedeno dne **12. 3. 2018 v 8:30 hodin** v zasedací místnosti společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové.

Při otevírání obálek mohou být přítomni vedle členů komise pro otevírání obálek, příp. jejich náhradníků, také členové statutárního orgánu dodavatelů nebo zástupci dodavatelů, kteří jsou zmocněni k účasti na základě plné moci podepsané oprávněnou osobou, a jejich nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Jednání komise se dále mohou případně zúčastnit jako pozorovatelé zástupci poskytovatele dotace.

- bod 10.4. Další požadavky zadavatele, druhý odstavec se mění následovně:

#### **10.4. Další požadavky zadavatele**

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **21 565 973,31 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

**Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.**

.....  
Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření