



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/008-18/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
6. 3. 2018

Věc: Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část III. – II/325 Bílá Třemešná – Mostek – I. etapa – Bílá Třemešná“

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost s dotazy dodavatele byla doručena dne 6. 3. 2018 a lhůta pro podání nabídek uplyne dne 19. 3. 2018. Z toho vyplývá, že žádost o vysvětlení nebyla doručena včas a zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Přesto se zadavatel rozhodl na žádost o vysvětlení toto vysvětlení poskytnout.

Znění žádosti:

Dobrý den,

po prostudování zadávací dokumentace na výše uvedenou zakázku jsme dospěli k určitým nesrovnalostem.

Dotaz č. 1:

V přiloženém slepém rozpočtu je u objektů SO 101, 102, 203, 104 počítáno Hloubení rýh – výkop pro dešťovou kanalizaci s hl. 1,5 m. Pro obsyp tohoto potrubí je počítána tl. 0,7 m a štěrkopískové lože je tl. 0,15 m. Podle nás chybí v rozpočtu zásyp potrubí. Nesedí kubatury.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Odpověď k dotazu č. 1:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Ve výkazu výměr je uvažováno, že rýhy pro potrubí jsou hluboké 1,50 m od spodního líce stmelených vrstev (pol. 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I), tj. na úroveň cca -1,85 m.

Položky lože pod potrubím tl. 150mm (pol. 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO) a obsyp potrubí z nakupovaných materiálů tl. 700mm (pol. 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ) řeší zásyp rýh po úroveň paraplane tj. na úroveň cca - 1,0 m ($1,85-0,15-0,70 = 1,00$)

Zbytek rýhy je řešen konstrukčními vrstvami komunikace a výměny podloží. Vrstvy štěrkodrti 200 mm (pol. 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI) a vrstvy sanace AZ 500 mm (pol. 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO) ($1,00-0,20-0,50=0,30$)

Od úrovně -0,30 m je pak vrstva recyklace tl. 180 mm (pol. 567504) a asfaltové vrstvy tl. 40+80 mm (pol. 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM a pol. 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM).

Dle názoru zadavatele je výpočet v pořádku.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření