

Popis úprav

2NP sociální zařízení – tělocvična

Místnost č. 11

-provést vymalování stěn (barevné) a stropu (bílé), s.v. místnosti je 3,00 m. Provést nátěr MRAMOR – EFEKTEM (zbroušení, 2x základní nátěr, 1x Mramor – efekt, 1x akrylátový lak) do výšky 1,30 m od podlahy včetně pruhu výšky 1,30 m podél schodiště z 1.NP do 2.NP a napojením v 1.NP. Barevné řešení jako v 1.NP. Nad šikmým pruhem u schodiště provést bílou výmalbu s napojením na výmalbu ve 2.NP.

Místnost č. 12 - 18

-provést vybourání podlahy ve složení – keramická dlažba tl. 8 mm, cementový potěr tl. 20 mm, betonová mazanina s rabcovým pletivem tl. 80 mm, hydroizolační vana z natavovacích pásů tl. 4 mm. Stropní panely budou ponechány.

-provést otlučení stávajících keramických obkladů výšky 1540 mm a zbytku omítky do výšky 2100 mm od podlahy

-provést vybourání příček (tl. zdiva 75 mm z dutých cihel) mezi místnostmi včetně zárubní a dveřních křídel

-provést vyspravení podkladu na panelech, penetrační nátěr, hydroizolaci z natavovacích pásů tl. 4 mm s otočením na stěnu

-provést nové příčky, polopříčku včetně zárubní, přízdívku geberitu (tl. 180 mm) a u umývadla (tl. 100 mm) v m.č. 15 – do výšky 1300 mm

-provést novou podlahu ve složení – keramická dlažba s koeficientem smykového tření R10 tl. s lepidlem 13 mm, stěrková hydroizolace s otočením na stěnu (100 mm nad podlahu) včetně pásek, rohů, doplňků, betonová mazanina tl. 75 mm s KARI sítí 6/150/150 mm, fólie, polystyrén EPS 200 tl. 20 mm, stěrková izolace bude od podlahy do výšky 1800 mm u umývadla, WC mís, pisoárů, výlevky

-provést nový keramický obklad u podlahy s požlábkem celkové výšky 2100 mm včetně lišt rohových, uzavřený čtvercový profil tl. 8 mm z aloxovaného hliníku, obložit i špalety u okna, parapet bude u všech oken stávající plastový

-provést na polopříčce mezi m.č. 17 a 18 keramický obklad na celou výšku 2400 mm včetně vrchní části polopříčky

-provést okno pevné plastové (bílé) se sklem bezpečnostním lepeným v příčce mezi místnostmi č. 5 a 6 pod stropem, vel. 1500/800 mm

-provést výměnu dvojskel u oken v místnosti č. 14 a č. 18 za dvojsklo s ornamentem – kůra. Hodnota součinitele tepelné vodivosti jako stávající dvojsklo

-opravit stávající zbylé omítky stěn a stropu

-provést oškrábání malby a novou malbu

-provést nátěr zárubní dveří – barva světlá (dle výběru stavebníka)

-stávající dveřní křídla zdemontovat a dodat nové – plné, levé a pravé, klika – klika, zámek vložkový, u WC kabin WC zámek se signalizací zamčeného stavu, barva světlá (dle výběru stavebníka). Provedení křídla dveří z DTD – dřevotřísková dutinka, povrchová úprava – EBC lakované bílé

-v místnosti č. 13, 15, 16 se provede na části sádkartonový podhled

-v místnosti č. 17 a 18 se provede sádkartonový podhled

Místnost č. 19

-provést opravu vymalování po instalaci el. zásuvky u keramického obkladu u umyvadla

