



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/106-17/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
8. 3. 2018

Vysvětlení, změna č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/28522 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky“

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou/doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Na základě článku 4 – zadávací dokumentace, potažmo §98 zákona o zadávání veřejných zakázek, si dovoluujeme zaslat následující dotazy:

Dotaz č. 1:

Je stavební objekt STOKA F (SO 05) skutečně součástí této veřejné zakázky? Pokud ano, žádáme o doplnění projektové dokumentace.

Dotaz č. 2:

SO 101.2 - pol. č. 14 - ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z KOVU - prosíme o přesnější specifikaci tohoto zábradlí. Pokud se jedná o stejný typ zábradlí, jako je projektované na mostě, domníváme se, že výpočet množství není relevantní.

Žádáme o doplnění příslušné části projektové dokumentace a upřesnění výkazu výměr tak, aby typ zábradlí, který bude použit při výstavbě, byl jasně čitelný.

Žádost č. 2

Ve smyslu čl. 4 Zadávací dokumentace Vás žádáme o poskytnutí dodatečných informací k veřejným zakázkám, resp. o upřesnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Žádáme o upřesnění typu a dalších parametrů ložisek. Ve výkresové části jsou všesměrová a v technické zprávě jsou popsána jako dvojice všesměrových a podélně pohyblivých.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedeným žádostem uvádí následující:

K žádosti č. 1, dotaz č. 1:

Zadavatel v předchozím vysvětlení, změně č. 1 zadávací dokumentace doplnil projektovou dokumentaci. Stoka F (SO 05) je tedy součástí zakázky.

K žádosti č. 1, dotaz č. 2:

Ve stavebním objektu SO 101.2 Nová stavba se ruší položka č. 34894 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z KOVU. Tato položka se nahrazuje následujícími položkami:

348325a	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ZÍDKY ZE ŽELEZOBETONU C30/37
34836a	VÝZTUŽ ZÁBRADLÍ A ZÁBRAD ZÍDEK Z OCELI
348365a	VÝZTUŽ ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍCH ZÍDEK Z OCELI 10505
45747	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)
9112B1a	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ – DODÁVKA A MONTÁŽ
936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat cenovou nabídku na základě výkazu výměr (příp. dalších dokumentů), který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

K žádosti č. 2, dotaz č. 1:

Parametry ložisek jsou uvedeny ve statickém výpočtu, který je přílohou projektové dokumentace (soubor označený jako C_4_13_NMnM_Staticky_vypocet). Všechna ložiska nad opěrami 01 a 03 jsou navržena jako všesměrně pohyblivá elastomerová. Jejich silové a přetvárné charakteristiky jsou uvedeny ve statickém výpočtu přílohy C.4.13, na straně 33.

Parametry ložisek nad opěrou 03 budou použity shodně jako u ložisek nad opěrou 01. V realizační dokumentaci stavby budou parametry vypočteny znovu dle aktualizace statického výpočtu a postupu prací na stavbě.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**III/28522 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky**“ mění:

- bod 5. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a předložena písemně **v listinné formě v 1 originálu** včetně oceněného rozpočtu. Oceněný rozpočet dodavatel v nabídce předloží i v elektronické podobě (formát xml, příp. Excel) na datovém médiu (např. na CD). Dodavatel dále předloží nabídku **v 1 elektronické kopii** na datovém médiu (např. na CD, ve formátu pdf). Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě překlad do českého jazyka s výjimkou podle § 45 odst. 3 zákona.

Nabídku lze doručit osobně, nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené v souladu s § 107 odst. 2 zákona a slovem „NEOTEVÍRAT“ na adresu:

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
podatelna
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové**

nebo osobně:

**podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové
v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny**

do 29. 3. 2018 do 8:30 hodin

Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

- bod 8. Termín a místo pro otevírání obálek následovně:

8. Termín a místo pro otevírání obálek

Otevírání obálek bude provedeno dne **29. 3. 2018 v 8:30 hodin** v zasedací místnosti společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové.

Při otevírání obálek mohou být přítomni vedle členů komise pro otevírání obálek, příp. jejich náhradníků, také členové statutárního orgánu dodavatelů nebo zástupci dodavatelů, kteří jsou zmocněni k účasti na základě plné moci podepsané oprávněnou osobou, a jejich nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Jednání komise se dále mohou případně zúčastnit jako pozorovatelé zástupci poskytovatele dotace.

- bod 10.4. Další požadavky zadavatele, druhý odstavec se mění následovně:

10.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **25 682 236,16 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření