

## Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 1

**Zakázka:** „Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků – nábytek III.“

**Zadavatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

### **Druh a režim veřejné zakázky:**

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

---

Zadavatel vydává v souladu s ust. § 98 a ust. § 99 Zákona toto Vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz:

*„rádi bychom se Vás dotázali na upřesnění u veřejné zakázky pod názvem: „Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků – nábytek III.“*

*Příloha č.2 – soupis dodávek s výkazem výměr: Položka 23) plynová zařízení – V popisu je uvedeno, že se má jednat o **certifikovanou skříň** o rozměru 350x350x150 mm. Nejedná se o standardní rozměr a v tomto rozměru nelze vyrobit skříň, tak, aby mohla být certifikovaná. Nejmenší možný rozměr pro udělení certifikace je 500x500x250 mm.*

*S jakou variantou máme tedy při sestavování cenové nabídky pracovat?“*

Odpověď:

Zadavatel konstatuje, že výše uvedený dotaz byl doručen po uplynutí lhůty podle § 98 odst. 3 ZZVZ, avšak zadavatel v souladu s tímto ustanovením poskytuje toto vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek. Zadavatel požaduje plynoměrovou skříň uvedeného rozměru, avšak není nutná její certifikace. Zadavatel tedy mění popis položky 23 v příloze č. 2 – soupis dodávek s výkazem výměr. Popis položky č. 23 nově zní:

*„Plastová plynoměrová skříň o rozměrech 350x350x150 mm, kde bude umístěn podružný plynoměr. Dvířka jsou opatřena kotvami pro zazdění a zabezpečují krytí niky proti vnějším vlivům.“*

Zadavatel vydává přílohou tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek upravenou přílohu č. 2 – soupis dodávek s výkazem výměr.

---

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí dne **23. 4. 2018 v 10:00 hodin**. Otevírání obálek bude provedeno dne **23. 4. 2018 v 10:00 hodin** na adrese sídla zadavatele – Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové.

Toto vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu uvedené zakázky.

Příloha: příloha č. 2 – soupis dodávek s výkazem výměr

V Hradci Králové 15. 3. 2018

Mgr. Jakub Kománek

na základě pověření