

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
———	POTRUBÍ TOPNÉ VODY - přívod	potrubí z mědi - měkká pájka
— — —	POTRUBÍ TOPNÉ VODY- zpátečka	potrubí z mědi - měkká pájka
OT1	STOUPACÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY	potrubí z mědi - měkká pájka
Cu 15x1	DIMENZE KLESAJÍCÍHO POTRUBÍ	potrubí z mědi - měkká pájka
Cu 15x1	DIMENZE STOUPAJÍCÍHO POTRUBÍ	potrubí z mědi - měkká pájka

POZNÁMKA:
iz - POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE OPATŘENO TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU DLE ZÁSAD UVEDENÝCH VE VYHLÁŠCE MPO 193/2007

LEGENDA OTOPNÉ PLOCHY:

ZNAČKA	POPIS
	OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO S BOČNÍM PŘIPOJENÍM 1/2" A ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM, PROFILOVANOU ČELNÍ PLOCHOU, PS = 1.0MPa, TS = 110°C
22 / 600 / 500	TYP PROVEDENÍ / VÝŠKA V mm / DÉLKA V mm
TPV15	TERMOSTATICKÝ VENTIL PRO OTOPNÁ TĚLESA 1/2" PŘÍMÝ S PŘEDNASTAVENÍM, INTEGROVANÝ AUTOMATICKÝ OMEZOVAČ PRŮTOKU 10 - 150 L/H VČETNĚ TERMOSTATICKÉ HLAVICE OTOPNÝCH TĚLES SE ZAJIŠTĚNÍM PROTI ZCIZENÍ POMOCÍ BEZPEČNOSTNÍHO KROUŽKU S REGULAČNÍM ROZSAHEM 6°C - 28°C
PŠ15	UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ ŠROUBENÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA 1/2" PŘÍMÉ S VYPOUŠTĚNÍM
4	STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ REGULAČNÍHO PRVKU - TERMOSTATICKÉHO VENTILU A REGULAČNÍHO ŠROUBENÍ

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák		IRBOS s.r.o. Čestice 115 Kostelec nad Orlicí 517 41 www.irbos.cz
Zodpovědný projektant :	Ondřej Zikán		
Projektant :	Ondřej Zikán, Ing. Jan Vosáhlo		
Kraj :	Královéhradecký	M.Ú. : Rychnov nad Kněžnou	
Stavebník :	VOŠ A SPŠ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, IČO 75137011, IČO: 247 78 796, U stadionu, č. p. 1166, 516 01, Rychnov nad Kněžnou		Autorizace:
Stavba :	**REKONSTRUKCE ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ - VOŠ A SPŠ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU** U stadionu, č. p. 1166, 516 01, Rychnov nad Kněžnou, p. č. 811/1, 798, 795/2, k. ú. Rychnov nad Kněžnou [744107] ETAPA 3	Číslo paré :	Číslo zakázky :
			Stupeň PD : DPS
			Datum : 12/2017
			Měřítko : 1:50
			Formát : 3xA4
Název části :	PŮDORYS 1.NP - VYTÁPĚNÍ SO 08		Číslo výkresu : UT.06