



DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE ELEKTRO DOPLNIT:

- 2x JIŠTĚNÍ B16/1 (ZASOBNÍKY TV), VEDENO KABLEM CYKY 3x2,5
- 1x JIŠTĚNÍ B10/1 (OSVĚTLENÍ), VEDENO KABLEM CYKY 3x1,5

KABELY BUDOU VEDENY POD OMÍTKOU

zodpovědný proj. vypracoval akce výkres	P. BAREŠ	Zakázka: 03/2018	<div><div>E</div><div>OKVITERM</div><div>O s.r.o.</div><div>MĚŘENÍ A REGULACE</div><div>Id. 495 581 320</div><div>www.ekviterm.cz</div></div>
	P. BAREŠ	Datum: 01/2018	
	REKONSTRUKCE ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ - VOŠ A SPŠ RYCHNOV NAD KNEŽNOU		
	Mar7 - PŮDORYS SO 03	str. č. 1/1	