



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/104-17/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
21. 3. 2018

Vysvětlení a doplnění č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/303 Police nad Metují - Pěkov“

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost s dotazy dodavatele byla doručena dne 16. 3. 2018 a lhůta pro podání nabídek by uplynula dne 26. 3. 2018. Z toho vyplývá, že žádost o vysvětlení nebyla doručena včas a zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Přesto se zadavatel rozhodl na žádost o vysvětlení toto vysvětlení poskytnout a prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Znění žádosti:

Níže zasíláme dodatečné informace:

- 1) Objekt SO 101, položka č. 59, 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN - opláštění protierozní georochozí (zpevnění svahu pod restaurací Ostaš) – nejsou uvedeny žádné parametry georochože. Může investor doplnit tyto parametry?
- 2) II/303 Bukovice – Pěkov objekt SO 101, položka č. 14, 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ – horská vpust' - nejsou uvedeny žádné rozměry vpusti a požadavky na mříž. Může zadavatel blíže specifikovat rozměry horské vpusti a specifikaci mříže.
- 3) II/303 Bukovice - Pěkov objekt SO 101, položka č. 76, 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM – propust v km 19,454 – bude použita trubka hrdlová nebo dříková? Z PD tyto parametry nelze vyčíst.
- 4) II/303 Bukovice - Pěkov objekt SO 101, položka č. 76, 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM – propust v km 19,480 – v TZ je uveden rozměr DN 600, ve výkresu propustku je uveden rozměr DN 600 i DN 800, ve VV je uveden rozměr DN 800, který z těchto rozměrů platí a jaké jsou požadavky na potrubí (železobeton nebo beton, hrdlová trouba nebo dříková)?
- 5) II/303 Bukovice - Pěkov v objektu SO 100 položka č. 16 R31815 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ záchytný a náváděcí systém - bariéry pro drobné živočichy. V projektu je uvedeno, že uvedený typ bariéry je přihlášen na Patentovém úřadě jako Užitený vzor. Bez vědomí vlastníka jej nelze vyrábět ani instalovat. Může investor sdělit, zda má od vlatníka patentu souhlas k výrobě a instalaci tohoto záchytného a náváděcího systému?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Odpověď k dotazu:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

- 1.) Parametry georochože:
 - rozměry role 25m x 2m
 - pevnost v tahu podélně 20kN/m
 - pevnost v tahu příčně 20kN/m
 - tažnost podélně 12%
 - tažnost příčně 12%
 - tloušťka při 2kPa 25mm
 - plošná hmotnost 535g/m²
 - hmotnost role 27 kg
- 2.) Ve staničení km 19,402 je nová horská vpust'. Vnitřní rozměr horské vpusti je 1240 x 620mm. Dvojitá litinová mříž s rámem má vnější rozměry 1410 x 820mm a vnitřní 1280 x 600mm. Výška je 130mm. Únosnost mříže (kN) C 250.
- 3.) Použita je trubka hrdlová.
- 4.) Platí rozměr DN 600, železobetonová trouba a trubka je hrdlová.
- 5.) Projektant neurčuje konkrétní výrobek ani konkrétního výrobce, pouze upozorňuje, že pokud by si tento výrobek chtěl zhotovitel vyrobit, musí mít souhlas vlastníka patentu.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením a doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**II/303 Police nad Metují - Pěkov**“ mění:

- bod 5. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a předložena písemně **v listinné formě v 1 originálu** včetně oceněného rozpočtu. Oceněný rozpočet dodavatel v nabídce předloží i v elektronické podobě (formát xml, příp. Excel) na datovém médiu (např. na CD). Dodavatel dále předloží nabídku **v 1 elektronické kopii** na datovém médiu (např. na CD, ve formátu pdf). Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě překlad do českého jazyka s výjimkou podle § 45 odst. 3 zákona.

Nabídku lze doručit osobně, nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené v souladu s § 107 odst. 2 zákona a slovem „NEOTEVÍRAT“ na adresu:

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
podatelna
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové**

nebo osobně:

**podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové
v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny**

do 28. 3. 2018 do 10:00 hodin

Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

- bod 8. Termín a místo pro otevírání obálek následovně:

8. Termín a místo pro otevírání obálek

Otevírání obálek bude provedeno dne **28. 3. 2018 v 10:00 hodin** v zasedací místnosti společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové.

Při otevírání obálek mohou být přítomni vedle členů komise pro otevírání obálek, příp. jejich náhradníků, také členové statutárního orgánu dodavatelů nebo zástupci dodavatelů, kteří jsou zmocněni k účasti na základě plné moci podepsané oprávněnou osobou, a jejich nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Jednání komise se dále mohou případně zúčastnit jako pozorovatelé zástupci poskytovatele dotace.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření