



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/101-17/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
22. 3. 2018

Vysvětlení, změna č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko – valbříšského regionu – II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR“

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou/doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Dobrý den,

Zasíláme Vám dotazy k veřejné zakázce „Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko – valbříšského regionu – II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR“.

Dotazy - mosty:

SO 201

- 1) Benešovy rámy jsou dle PD izolovány cca 0,6 metru na svislých plochách. V budoucnu budou pokračovat průsaky ve svislých sparách. Doplní objednatel izolaci na celou výšku opěr?
- 2) Domníváme se, že v položce č. 285392 (Dodatečné...) je duplicitně zahrnuto 70ks trnů, které jsou obsaženy v položce č. 421365 (Výztuž...). Opraví zadavatel tuto výměru?
- 3) Návrh kotvení říms neodpovídá vzorovým listům VL4. Doplní zadavatel do PD a VV kotvení říms dle VL4?

SO 202

- 1) V pol. 17481, 17581 a 96616 se ve výpočtu objevuje stejné číslo – 296,614. Pokud je toto číslo plocha mostu, tak nemůže být stejné pro bourání NK a pro zasypy mezi opěrami. Opraví zadavatel tuto hodnotu?

SO 203

- 1) Ve VV chybí položka na vykopání sond a jejich zasypání u základů mostu – viz požadavek TZ. Doplní zadavatel chybějící položky?
- 2) Dle TZ je nutno provést pasportizaci obytného domu a přilehlé garáže. Doplní zadavatel chybějící položky?
- 3) Dle popisu položky 26 a 31 projektant připouští kolaps zdiva klenby. Byla provedena diagnostika zdiva kleneb pod vrstvou torkretu?

- 4) Z příčných řezů mostu není zřejmý způsob provedení ochrany izolace na konzolách. Dle našeho názoru by na konzolách měla být provedena ochrana izolace z LA a následně provedeny vrstvy komunikace. Opraví nebo doplní objednatel detail ochrany izolace na konzolách NK?
- 5) V TZ je požadavek na podepření kleneb. Ve VV není uvedena položka na tyto práce. Doplní zadavatel položku na podepření kleneb NK?

SO 204

- 1) Nutné zajištění pasportizace přilehlé budovy. Doplní zadavatel chybějící položku?

Dotazy obecně:

- 1) Jakým způsobem je u rekonstrukcí propustků řešeno převedení vody? Zejména u nového rámového propustku. Doplní zadavatel chybějící položky?
- 2) U propustků ze vzorových řezů je zřejmé, že čela propustů mají být obložena místním kamenem. Prosíme zadavatele o objasnění tloušťky obkladu a zejména jeho kotvení.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedeným dotazům uvádí následující:

Ad dotazy – mosty:

SO 201 (Rekonstrukce mostu ev. č. 302-001):

- 1) Hlavní zdroj vody z povrchu mostu je po izolaci odveden do drenáže v přechodové oblasti. Případné průsaky pod drenáž budou zanedbatelné, na funkčnost rámu nebudou mít vliv. Izolace tedy bude ponechána podle stávajícího návrhu.
- 2) Z položky č. 421365 (VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B) se odstraňuje množství 0,039 T, nové množství je 0,615 T.
- 3) Kotvení říms je upraveno dle VL4. Z položky č. 285392 (DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ) se odstraňuje 40 ks kotvení říms, nové množství kotvení říms je 70 ks.

Dále se do výkazu výměr doplňuje položka č. 31717 (KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY).

V souvislosti s popsánými úpravami výkazu výměr se v projektové dokumentaci II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR - PR I. část a II. část, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří AF – CITYPLAN s.r.o., Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, datum zpracování 11/2015, číslo zakázky 15-2-086, která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, nahrazuje výkres označený jako 201_02_DISPOZICE výkresem, který je přílohou tohoto vysvětlení/změny zadávací dokumentace.

SO 202 (Rekonstrukce mostu ev. č. 302-004):

- 1) Ve výkazu výměr se upravují následující položky:

Položka č. 17481 (ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ) – úprava množství ze 474,582 m³ na 492,896 m³ a výpočtu množství

Položka č. 96616 (BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU) – úprava množství z 106,695 m³ na 91,864 m³ a výpočtu množství

SO 203 (Rekonstrukce mostu ev. č. 302-005)

- 1) Sondy budou provedeny v rámci výkopových prací a jejich specifikací, do položky č. 131738 (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE) je v tomto smyslu doplněn popis.
- 2) Pasportizace je obsažena v položce č. 02851 A (PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU).

- 3) Položka č. 26 (č. položky 311212 – ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENA A LOM VÝROBKŮ NA MC) je obetonování zápor ve vrtu, před zahájením výkopů. Nijak neovlivní stabilitu klenby. Položka č. 31 (č. položky 333215 A – PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA) jsou vrty skrz patu klenby, kterými bude odvodněna rubová strana klenby. Během výstavby musí být klenba podskružena do té doby, než bude zhotovená rubová železobetonová skořepina a nenabyde dostatečné pevnosti. Toto podskružení musí být provedeno v každém případě nezávisle na položkách č. 26 a 31.

- 4) Do výkazu výměr se doplňují následující položky:

č. 457385 (VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 VČET VÝSTUŽE)

č. 28999.1 (OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE)

č. 93118 (VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU)

Dále se upravuje položka č. 711432 (IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY) – úprava množství (z 54,784 m² na 79,6 m²) a popisu položky.

Dále se doplňuje popis položky č. 711412 (IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY) o „NATAVENÝ ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ PÁS VČETNĚ penetračně-adhezního nátěru na bázi nízkoviskozních pryskyřic“.

Způsob provedení ochrany izolace na konzolách je zřejmý z výše popsanych úprav výkazu výměr.

- 5) Do výkazu výměr se doplňuje položka č. 94890 (PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ).

V souvislosti s popsány úpravami výkazu výměr se v projektové dokumentaci II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR, rekonstrukce mostu ev. č. 302-05, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří AF – CITYPLAN s.r.o., Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, datum zpracování 12/2016, číslo zakázky 15-2-086m, která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, nahrazuje výkres označený jako C12 Dispoziční výkres-nový stav výkresem, který je přílohou tohoto vysvětlení/změny zadávací dokumentace.

SO 204 (Rekonstrukce mostu ev. č. 302-009)

- 1) Pasportizace je obsažena v položce č. 029511 (OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY).

Ad dotazy – obecně:

- 1) Položky pro výkop rýhy propustků jsou včetně odvodnění a včetně dalších činností, které jsou uvedeny v technické specifikaci položky č. 13183 – HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II a č. 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II.
- 2) Tloušťka obkladu je ve výkrese zakótována – 0,15 m (např. výkres 101_C6_PR-01). Obklad bude kotven pomocí nerezové výztuže do opěry do předvrtaných otvorů. Otvory budou mít průměr 10mm a délka vrtu bude min. 170 mm. Kotvy budou z nerez A4.

Do výkazu výměr se doplňuje položka č. 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ, a to pro objekty SO 101.2 - Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení), SO 103 Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520 a SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat cenovou nabídku na základě výkazu výměr a dalších dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**Zlepšení dopravní obslužnosti Broumova a Kladsko – valbříšského regionu – II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR**“ mění:

- bod 5. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a předložena písemně **v listinné formě v 1 originálu** včetně oceněného rozpočtu. Oceněný rozpočet dodavatel v nabídce předloží i v elektronické podobě (formát xml, příp. Excel) na datovém médiu (např. na CD). Dodavatel dále předloží nabídku **v 1 elektronické kopii** na datovém médiu (např. na CD, ve formátu pdf). Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě překlad do českého jazyka s výjimkou podle § 45 odst. 3 zákona.

Nabídku lze doručit osobně, nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené v souladu s § 107 odst. 2 zákona a slovem „NEOTEVÍRAT“ na adresu:

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
podatelna
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové**

nebo osobně:

**podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové
v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny**

do 11. 4. 2018 do 8:00 hodin

Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

- bod 8. Termín a místo pro otevírání obálek následovně:

8. Termín a místo pro otevírání obálek

Otevírání obálek bude provedeno dne **11. 4. 2018 v 8:00 hodin** v zasedací místnosti společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové.

Při otevírání obálek mohou být přítomni vedle členů komise pro otevírání obálek, příp. jejich náhradníků, také členové statutárního orgánu dodavatelů nebo zástupci dodavatelů, kteří jsou zmocněni k účasti na základě plné moci podepsané oprávněnou osobou, a jejich nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Jednání komise se dále mohou případně zúčastnit jako pozorovatelé zástupci poskytovatele dotace.

- bod 10.4. Další požadavky zadavatele, druhý odstavec se mění následovně:

10.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **104 186 805,21 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření