



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/015-18/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
26.3.2018

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „Most ev. č. 28434 – 1 Šárovcova Lhota“

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádostí:

Žádost č. 1

Dotaz č. 1:

Při prohlídce staveniště a příjezdových tras byla zjištěna omezená únosnost mostů na příjezdových trasách. Hmotnost vrtných souprav pro zhotovení pilotového založení se pohybuje okolo 50 tun bez přepravního prostředku.

Vydá objednatel závazný souhlas s přejezdem vrtné soupravy přes mosty se sníženou únosností?

Dotaz č. 2:

Navržené zpevnění krajnice komunikace je založené na neúnosné údolní nivě. S vysokou pravděpodobností budou poruchy na vozovce pokračovat i po úpravě.

Žádost č. 2

Dotaz č. 1:

Zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v členění stavebních objektů:

SO 001 – Všeobecné a předběžné položky, SO 181 – Opravy objízdných tras (rozpočtový objekt), SO 101 – Dočasné dopravní opatření, SO 151 – Most ev. č. 28434 – 1.

Soupis stavebních prací je však v členění stavebních objektů:

SO 001 – Všeobecné a předběžné položky, SO 181 – Opravy objízdných tras (rozpočtový objekt), SO 182 – Dočasné dopravní opatření, SO 201 – Most ev. č. 28434 – 1.

Žádáme zadavatele o sjednocení členění stavebních objektů.

Dotaz č. 2:

Stavební objekt SO 181 – opravy objízdných tras není řešen v projektové dokumentaci stavby. Zadávací dokumentace a soupis prací neřeší dočasná dopravní opatření a postup výstavby v souvislosti s ostatními objekty.

Žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace o návrh dočasných dopravních opatření a postup výstavby SO 181 – Opravy objízdných tras.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedeným žádostem s dotazy zadavatel uvádí následující:

Odpověď k dotazům Žádosti č. 1:**Dotaz č. 1:**

Trasa vedoucí po silnici II/501 od křižovatky s I/16 Na Špici přes obec Lužany, Choteč a Svatojanský Újezd je zatížitelností mostů neomezená. Na zhotovení zakázky postačí vrtná souprava o hmotnosti 30 – 35 t. V opačném směru k obci Ostroměř je přejezd soupravy naplánován po provedené demolici stávajícího mostu s provizorním dočasným zatrubněním koryta. Případný souhlas správce silnice a mostů je v režii zhotovitele.

Dotaz č. 2:

Vozovka na předmostích se buduje, včetně konstrukčních vrstev, nová, zpravidla v rozsahu stávající šířky vozovky, a krajnice jsou nově založeny na hutněném rozšíření násypu. Není proto pravděpodobné, že se poruchy na stávající vozovce prokopírují.

Odpověď k dotazům Žádosti č. 2:**Dotaz č. 1:**

Jedná se o administrativní pochybení v textu zadávací dokumentace. Správné členění stavebních objektů s ohledem na projektovou dokumentaci je uvedeno ve Výkazu výměr, tabulce Rekapitulace nabídkové ceny a Harmonogramu – Plánu BOZP na staveništi:

- SO 001 - Všeobecné a předběžné položky
- SO 181 - Opravy objízdných tras (rozpočtový objekt)
- SO 182 - Dočasná dopravní opatření
- SO 201 - Most ev. č. 28434-1

Dotaz č.2:

Oprava objízdných tras je řešena pouze v zadávací dokumentaci (bod. 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky) a ve Výkazu výměr. Uvažované úseky opravy jsou vyznačené pro lepší orientaci na schématech viz. přílohy tohoto vysvětlení. Zajištění a realizace DIO pro opravu objízdných tras je uvedeno v položce stavebního objektu SO 001 č. 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY. Značení pro realizaci stavebního objektu SO 182 se uvažuje v rámci daných položek stavebního objektu SO 181 (položky montáže s přesunem). Postup výstavby je v režii zhotovitele. Doporučený postup je v prvním pořadí realizace mostu a následně opravy objízdných tras. Projektová dokumentace nebude doplněna.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření