


Stávající svítidlo CC0549/06
viz PD – M.L.S

Výměna svorkovnice za odbočnou

Kabel AYKY 4x16
FeZn 30x4

Stávající betonový sloup
skříň SP 100 (A) demontovat

Stávající kabel AYKY 4x16
odkopat a zapojit do HL1



Kabelový páteřní rozvod opatřit kabelovými koncovkami
Kabelový páteřní rozvod opatřit směrovými kabelovými štítky

- Svítidlo SAFIR 2/ SON-T/C4/100W IP 66
sloup 6,2m 133/89 + výložník 1,8x1m, celková výška 8m
povrch žárový pozink
- Kabel AYKY 4x16 v zemi
- Zemnič FEZN 30x4
- Demontované svítidlo
- Stávající svítidlo
- Chránička KF09110

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Janák		JAN-PRO, s.r.o Brandlova 376 508 01 Hořice DIČ: CZ28768337 739 465 431	
Vypracoval Ing. Josef Janák			
Kraj: Královéhradecký	Město: Chlumec nad Cidlinou		
Investor: Město Chlumec n. C., Klicperovo náměstí 64/1, 503 51 Chlumec n.C.			
Akce:		Stupeň:	DSP
Veřejné osvětlení v ulici Palackého		Datum:	2/2018
2. úsek Chlumec nad Cidlinou – SO 402		Zakázkové č.:	
		Formát:	6xA4
Obsah: Blokové schema		Měřítko: 1: 500	Číslo výkresu: D 1.3