

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov - stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2018-009682
Zadavatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO 00195201, se sídlem Procházkova 818, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Ve výpisu zámečnických výrobků jsou výrobky s ozn. Z1–Z9. Ve výkazu výměr jsem našli výrobky s ozn. Z1–Z4, Z8, Z9. Ve které části výkazu výměr jsou zbývající výrobky s ozn. Z6–Z7.

Odpověď na dotaz č. 1

Ve výpisu zámečnických konstrukcí jsou prvky Z6 a Z7 vykázané jako komplety smykových trnů pro dilatační propojení spojovacího krčku s objekty CDZ a RIAPS. Ve specifikaci je uveden odkaz na podrobnost prvků v díle dokumentace D.1.2 (Stavebně konstrukční řešení), konkrétně na výkres D.1.2.25.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr elektroinstalace jsme našli nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací. Např. položky.

2	K	Pol2	Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná	KS	500,000
3	K	Pol3	Krabice elinstalační plastová KU68LD do dutých stěn prázdná	KS	150,000
4	K	Pol4	Krabice elinstalační plastová KU68LD s víčkem do dutých stěn - rozvodná	KS	50,000
5	K	Pol5	Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku - rozvodná	KS	50,000

Pol 2 – 538 ks, pol 3 – 153 ks, pol.4 – 56 ks, pol 4 – 48 ks

22	K	Pol22	Kabel CYKY-O 3x1,5	M	2 500,000
23	K	Pol23	Kabel CYKY-J 3x1,5	M	2 100,000
24	K	Pol24	Kabel CYKY-J 3x2,5	M	4 000,000

Pol 22 – 2550 m, pol. 23 – 2118 m, pol 24 – 4060 m

Odpověď na dotaz č. 1

V případě dodavatelem uvedených položek se jedná pouze o zdánlivou nesrovnalost. Dodavatel v nabídce ocení položky v souladu s výkazem výměr. I v rámci smluvního závazku

je v článku 3 odst. 6 návrhu smlouvy o dílo stanovena priorita dokumentů tak, že přednostně se uplatní položkový rozpočet s výkazem výměr.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 18. 4. 2018

Centrum investic, rozvoje a inovací