


**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - JEDNOTNÉ DISPEČERSKÉ PRACOVISTĚ :**




PRO INTEGRACI VEŠKERÝCH TECHNOLOGIÍ VYSKYTUJÍCÍCH SE NA TÉTO AKCI DO JEDNOTNÉHO CENTRÁLNÍHO PC DISPEČINKU NEMOCNICE NÁCHOD, KAM NEMOCNICE V BROUMOVĚ ORGANIZAČNĚ SPADÁ, MUSÍ VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ PROFESY VOLIT TAKOVÉ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ UMOŽŇUJE SVÝM KOMUNIKAČNÍM VÝSTUPEM (JE-LI TOHO SAMOTNÉ ZAŘÍZENÍ ČI TECHNOLOGIE SCHOPNÉ) PŘÍMOU KOMUNIKACI S VÝŠE ZMÍNĚNÝM DISPEČINKEM A TO PROSTŘEDNICTVÍM JEDNOHO Z NÁSLEDUJÍCÍCH PODPOROVANÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROTOKOLŮ :

1) MODBUS TCP; 2) BACNET MS/TP; 3) DDE/OPC SERVER; 4) M-BUS; 5) LONWORKS

VŠECHNY ZINTERESOVANÉ PROFESY MUSÍ PŘIPRAVIT PRO INTEGRACI JEJICH DAT SVÝCH TECHNOLOGIÍ NA CENTRÁLNÍM PC DISPEČINKU PRO PROFESI ISŘ (M+R) TABULKU PŘENÁŠENÝCH SIGNÁLŮ (DATOVÝCH BODŮ), KTERÉ SE B UDOU VE FINÁLE NA DISPEČINKU VIZUALIZOVAT. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ JE POVINNOSTÍ DODAVATELŮ PŘIPRAVIT ALEŠPOŇ PRO SUMÁRNÍ MONITORING DODÁVANÝCH ZAŘÍZENÍ ČI TECHNOLOGIÍ TAKOVÉ HW SIGNÁLY, KTERÉ UMOŽNÍ SPRÁVCI CENTRÁLNÍHO PC DISPEČINKU PŘEHLED TĚCH NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACÍ.

JE VYLOUČENA MOŽNOST INSTALACE VLASTNÍCH AUTONOMNÍCH DISPEČERSKÝCH PRACOVISTĚ!



HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO : -	 projektový a inženýrský s. r. o.
LIBOR KLUBAL, DiS	ING. JIŘÍ KAPLAN	RADEK HAK	FORMÁT : 2x A4	
			DATUM : 15.11.2017	
INVESTOR : KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ				ZPRACOVATEL: MIKROKLIMA s.r.o.   Pálenecká 158/58z 500 04 Hradec Králové tel.: 491 512 800 info@mikroklima.cz www.mikroklima.cz
AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP JIP – ETAPA 2A1  Na parcele st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6 katastrální území: BROUMOV  D – DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP – ETAPA 2A1 D.1.1.11 MĚŘENÍ A REGULACE				
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY				
NÁZEV PŘÍLOHY : BLOKOVÉ SCHÉMA INTEGRACE ISŘ				EV. Č. AKCE 1566 44 17  ČÍSLO PŘÍLOHY D. 1. 1. 11. 22