



LEGENDA – UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA typ A:

- Zemní pásek FeZn 4x30mm uložený v základech objektu dle ČSN EN 62305–3, čl 5.4 a přílohy E.5.4
- Spojení uzemňovacího vedení (průběžné spoje pásu nejsou vyznačeny) provést dle ČSN EN 62305–3, čl.5.5.2 a přílohy E.5.6.2

Uzemňovací vývody , není-li označeno jinak, provést drátem FeZn 10mm s volným koncem cca 5m
Vzájemné spojení pásu provést svorkami SR02
Spojení pásu s drátem provést svorkami SR03

Autor projektu :		Ing. arch. Karel Schmied ml.	
Vedoucí projektant		Ing. Martin Dohnal	
Zodpovědný projektant		Ing. Miroslav Jágr	
Vypracoval		Ing. Miroslav Jágr	786/2/12
Kraj :		M.Ú. : Hradec Králové	
Investor :		Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Akce :		DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM	
		p.p.č. 280/7, k.ú. Kluky, Hradec Králové	
		Zařízení silnoproudé elektrotechniky	
Název :		UZEMNĚNÍ	

ARCHPLAN s.r.o. – PROJEKČNÍ KANCELAR	
Bratři Štefanů 973/63a	
Hradec Králové 3	
tel.: 498 651 240	
fax: 498 651 241	
IČO 27540863	
DIČ CZ 27540863	
Číslo zakázky :	
207/2011	
Stupeň PD :	
DPS	
Datum :	
03/2012	
Měřítko :	
1 : 100	
Formát :	
2xA4	
Číslo výkresu :	
F1.4.g-EL. 18	