



Intenzita osvětlení Em dle ČSN EN 12464-1 viz. projekt umělého osvětlení

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JSOU PŘÍSLUŠNÉ VÝKRESY PROJEKTU "UMĚLÉ OSVĚTLENÍ" (fa.ARTLITE Lighting Hradec Králové), VE KTERÝCH JE URČENO VÝŠKOVÉ A PŮDORYSNÉ OSAZENÍ SVÍTIDEL, TYPY SVÍTIDEL VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ. DODÁVKA SVÍTIDEL JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU "UMĚLÉ OSVĚTLENÍ". ZNAČENÍ SVÍTIDEL ODPOVÍDÁ PROJEKTU OSVĚTLENÍ.

PŘESNÁ PŮDORYSNÁ A VÝŠKOVÁ OSAZENÍ SVÍTIDEL, LED PÁSKU, STOJACÍCH LAMP A SVĚTELNÝCH SYSTÉMŮ VIZ. VÝKRESY INTERIERU NEBO VÝKRESY ČÁSTI PD "UMĚLÉ OSVĚTLENÍ". OSAZENÍ SVÍTIDEL, SPÍNAČŮ A ZÁSUVK V PROSTORECH LÁ, WC+LÁ A V UMYVACÍCH PROSTORECH MUSÍ ODPOVÍDAT USTANOVENÍM ČSN 332000-7-701ed2 a ČSN 332130ed2 !!!

PŮDORYSNÉ A VÝŠKOVÉ OSAZENÍ VÝVODŮ, ZÁSUVK SPÍNAČŮ apod. PROVÉST DLE PROJEKTU INTERIERU, POŽADAVKŮ ARCHITEKTA A UŽIVATELE.

legenda rozvodů  
legenda přístrojů  
seznam spotřebičů  
tabulka kabelů

VIZ. EL.2

Autor projektu :	Ing. arch. Karel Schmied ml.		
Vedoucí projektant	Ing. Martin Dohnal		
Zodpovědný projektant	Ing. Miroslav Jágr		
Vypracoval	Ing. Miroslav Jágr	756/2/12	
Kraj :	Královéhradecký	M.Ú. : Hradec Králové	
Investor :	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		
Akce :	DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM p.p.č. 280/7, k.ú. Kluky, Hradec Králové Zařízení silnoproudé elektrotechniky		
Název :	PŮDORYS 2NP - SVĚTELNÉ ROZVODY		

	ARCHPLAN s.r.o. – PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Bratři Štefani 973/63a Hradec Králové 3 tel: 498 651 240	ICO 27540863 DIČ CZ 27540863 fax: 498 651 241
Číslo zakázky :	207/2011	
Stupeň PD :	DPS	
Datum :	03/2012	
Měřítko :	1 : 50	
Formát :	6x4	
Číslo výkresu :	F1.4.g-EL. 9	