

Váš dopis zn.: E-mail  
Ze dne: 2.2.2017  
Naše značka: AQUA/127/103 /2017/Lu  
Vyřizuje: Jitka Luňáková  
Telefon: 494 539 154  
e-mail: jitka.lunakova@aquark.cz

**Malý Velký ateliér s.r.o.**  
**Koželužská 390**  
**384 11 Netolice**

**Rychnov nad Kněžnou 17.2.2017**

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu: „Transformace ÚSP Kvasiny – Rekonstrukce v lokalitě Týniště nad Orlicí – objekt č.p. 78“ v k. ú. Týniště nad Orlicí**

**Žadatel, projektant: Malý Velký ateliér s.r.o., Ing. Pavel Pilař, Koželužská 390, Netolice (tel. 777 825 988; e-mail: info@mvatelier.cz)**  
**Investor: Eliška Trávníčková, Mírová 1455, Rychnov nad Kněžnou**

**Stručný přehled projektové dokumentace:**

*Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce objektu a přístavby určené pro bydlení osob ÚSP Kvasiny v k. ú. Týniště nad Orlicí (p.p.č. 46/2). Do stávajícího objektu je přivedena jednotná kanalizace a přípojka vody. Nová kanalizace v objektu je navržena jako oddílná. Odpadní vody budou napojeny do stávající kanalizační přípojky a dešťové vody ze střech budou využity pro zalévání zelených ploch a svedou se ležatou kanalizací do zahrady, kde se napojí na akumulární nádrž dešťových vod opatřenou přepadem se vsakem do horninového prostředí. Zásobování vodou je navrženo ze stávající přípojky, která se prodlouží do technické místnosti, kde bude osazeno měření spotřeby vody.*

S takto navrženou Pd pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení souhlasíme za následujících podmínek, které musí být splněny:

- k takto navržené projektové dokumentaci firma AQUA SERVIS a.s. nemá námitek.
- vlastní demontáž, nové osazení vodoměru a odstavení stávající přípojky nutno objednat na středisku AQUA SERVIS, a.s. Kostelec nad Orlicí na tel. 494 323 195 nebo na mobilu 602 939 554 (ve všední dny 6:00 – 14:00 hod).
- na kanalizační přípojce nesmí být žádné předčisticí zařízení.
- dešťové vody jsou řešeny vsakem
- před záhozem místa propojení kanalizační přípojky do stávající šachty na kanalizaci je nutné přizvat ke kontrole uložení a napojení našeho zaměstnance p. Bc. Petříka (tel. 728 154 733), který protokolem odsouhlasí vlastní napojení

Za technickou správnost, proveditelnost a správnou funkci zodpovídá projektant v souladu se zněním platného stavebního zákona.





# AQUA SERVIS

Platnost stanoviska je 1 rok ode dne vydání.



## AQUA SERVIS

AQUA SERVIS, a.s.

Štemberkova 1094

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Bc. Jakub Dragoun  
Vedoucí TP

### Přílohy:

1

### Na vědomí:

Středisko Týniště nad Orlicí

Počet příloh: 1

Spisový znak:

Skartační lhůta:

AQUA SERVIS, a.s.  
Štemberkova 1094  
516 01 Rychnov nad Kněžnou

[T] +420 494 539 111  
[F] +420 494 539 109  
[E] sekretariat@aquark.cz

IČ: 609 14 076  
DIČ: CZ60914076  
www.aquark.cz

Bankovní spojení:  
KB, a.s. Rychnov nad Kněžnou  
číslo účtu: 1609571 / 0100

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové - oddíl B - vložka 1114. Firm 67/94.  
Plátce DPH u FÚ Rychnov nad Kněžnou, čj. 3311/94.

Naše voda. **Náš život.**

