



#### ZAŘÍZENÍ PRO REGULACI A MĚŘENÍ:

- kulový uzávěr DN 25
- regulátor B 25
- stávající plynoměr G25 (průtok 0,1 - 16 m<sup>3</sup>/h),  
připojovací rozteč 335 mm
- vývody měření opatřit rozpěrkou
- na vstupu i výstupu kulový uzávěr v připojovací dimenzi

Veškeré stávající potrubí bude vyměněno za nové dle dokumentace až po stávající HUP  
Veškeré zařízení bude ukotveno na stavební konstrukci

Název: <b>SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI</b> dílen odb. výcviku v Novém Bydžově, Na Švarcavě 1288 D.1.4.5 PLYNOVOD		<b>Budovy EKO s.r.o.</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Pod Koželuhy 557, 506 01 Jičín IČ: 031 06 829 www.budovyeko.cz	
Investor: Střední škola technická a řemeslná, Dr.M.Tyrše 112, 50401 N. Bydžov		Druh proj.: DVD	
Obsah: <b>HUP, REGULACE, FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ</b>		Měřitko: Č.výkresu:	
Vypracoval:	Zodp. projektant: Ivana Černá	Datum: 03/2016	<b>04</b>