

LEGENDA:

STAVÁJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽB svodidla, štola DIAMO, záchytné zdi, provizorní stěh, lanování skalních bloků, záchytné ploty
- stávající stěh budou, lanování bloků a záchytné pásy budou během prací demontovány
- stávající ŽB svodidla budou využita při provádění prací a po dokončení prací budou ponechána v patě svahu, rozbitá svodidla budou odstraněná na příslušnou skládku k recyklaci

ODSTRANĚNÍ SKALNÍCH BLOKŮ
- odtěžení skalních bloků za pomoci hydraulických klínů, sbíjecích kladiv
- provádění musí respektovat systém trhlin
- musí být prováděno pod trvalým dohledem inž.geologa
- bude prováděno od vrchu, tak aby nedošlo k nárůstu uvolnění
- v případě pochybností inženýrského geologa o stabilitě odstraňovaného bloku bude ihned provedeno dočasné zajištění bloku lanováním
- hmoty získané odstraněním bloků budou tříděny a částečně použity do nových konstrukcí (obklad vyzdívek), zbývající materiály budou řádně odvezeny na povolenou skládku v souladu se zákonem o odpadech

VÝZDÍVKY, BETONOVÉ BLOMBY, PODEZDĚNÍ, NOVÉ ZDI
- budou provedeny z betonového jádra odlitého kotveným žulovým řádkovým zdivem
- budou vždy zakotveny a provázány k hornině
- rub bude odvodněn drenážním geokompozitem a prostupy líčem

PATA DYNAMICKÉ BARIÉRY
- informační čára pro orientaci při konsultacích

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU PROTIEROZNÍM GEOKOMPOZITEM S OCELOVOU NOSNOU VLOŽKOU
- instanováno zejména na koruně svahu na plochá obnažených kvartérních porkyvů ve sklonech 1:1
- v provedení s obvodovým lanem a svorníky v ploše v četnosti 3x3m

KOTVENÍ BLOKŮ A VYZDÍVEK VE SKALNÍ STĚNĚ
- tyčové trvalé svorníky s dvojitou protikorozní ochrannou a ochrannou kotevních hlav krytem
- v délkách 6,0 m, vrt pr. 150 mm, injektáž NTL a VTL do 2,0 MPa, cementovou aktivovanou suspenzí
- ve vyzdívkách kryty kotevních hlav zapuštěny v kamenném obkladu

ZAJIŠTĚNÍ SKALNÍHO SVAHU OCELOVOU SÍTÍ
- hexagonální pletivo s okem 6x8 cm, s pokovením ZnAl a PVC ochrannou,
- kotveno na obvodové lano,
- svorníky v ploše v četnosti 2x2m, v prostru nad gabionovou zdí bez svorníků v ploše - náhrada zatěžkanmi á 25 kg/bm
- před uložením sítí bude provedeno očištění skalního svahu od volných volných horninových částí, zeminy a travní vegetace budou zachovány pokud nebudou bránit provedení nezbytného očištění

OCHRANNÉ PÁSMO ŠTOLY DIAMO
- do vzdálenosti od štoly 3,0 m nebudou na skalní stěně prováděny žádné práce, výústění vod ze štoly bude napojeno a provedeno gabionem na litovou stranu
- štola bude přřyta ocelovou sítí a ponechána bez zásahu

KÁCENÍ STROMŮ A MÝCENÍ KŘOVIN
- veškeré stromy a křoviny ve skalní stěně km 0,000 - 0,130 budou káceny a pařezy v maximální možné míře mechanicky odstraněny a chemicky umrtveny
- ve stanižení km 0,130 - 0,197 budou káceny jen stromy v patě svahu za účelem umístění gabionové zdi

GABIONOVÁ ZEĎ
- bude provedena ze svařovaných košů přelných na místě
- vyplňění bude provedno skládáním řádně v souladu s TKP PK

OCHRANNÝ PLOT
- výška 1,0 m, veřkitnutý do podložíl

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

S

AZ SANACE, a.s.

Číslo zakázky: .

Výrobek uvolněn k použití

Datum: .

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv (BALT P.V.)

Revize:	Datum:	Vypracoval:	Podpis:	Kontroloval:	Podpis:	Poznámka:
2						
1	.	.		.		

Odpov. proj.:	Ing. M. Komín		
Vypracoval:	Ing. j. Šíma		
Kontroloval:	Ing. P. Vít		
Kraj:	Královehradecký kraj	Místo:	Špindlerův Mlýn
Objednatel:	Královehradecký kraj		
Akce:	II/295 Špindlerův Mlýn - skalní svahy - lokalita U Přehrady	Zn. souboru:	pohledy
		Stupeň:	DSP/PDPS
		Formát:	12 x A4
Objekt:	SO 830 - úprava území	Č. zak.:	155/020
		Č. paré:	
Výkres:	Situace	Datum:	11/2015
		Měřítko:	1 : 200
		Č. přílohy:	D.1

AZ SANACE, a.s. Podskalí 53, 549 54 Česká Skalice

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ SANACE, a.s.