

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí - stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2018-014087
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentaci v souladu s § 98 odst. 3 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele a bez předchozí žádosti.

Dotaz č. 1

Při porovnání množství armatury ve VV a ve Výpisu výztuže a válcované oceli (D 1.2.5) naši subdodavatelé zjistili, že ve VV je tonáž výztuže nižší.

Odpověď na dotaz č. 1

Součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 je upravený výkaz výměr, který tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a zároveň nahrazuje soupis prací s výkazem výměr, který byl součástí přílohy č. 2 ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu. V upraveném výkazu výměr jsou položky barevně vyznačeny (VV - stavební část_položky 21,25,35,38 až 53,58,71,74,85,322,333, VV – oplocení_položky 7,12, VV - příjezdová cesta_položky 11,15,23,50 až 59)

Dotaz č. 2

PD nestanovuje požadavek na pohledovost betonových konstrukcí.

Odpověď na dotaz č. 2

Součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 je upravený výkaz výměr, který tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a zároveň nahrazuje soupis prací s výkazem výměr, který byl součástí přílohy č. 2 ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Betonový povrch vytvořený otiskem bednění, režný beton včetně dokumentací specifikovaný ochranný akrylátový krycí nátěr (paropropustný a omyvatelný).

Úprava promítnuta v těchto položkách:_VV - stavební část_položka 68, V – oplocení_položka 9, VV - příjezdová cesta_položky 12,24,28.

Dotaz č. 3

Spodní část výtahové šachty je řešena jako tzv. bílá vana, ve VV ale chybí položky pro D+M těsnění pracovních spár mezi základovou deskou šachty a jejími stěnami.

Odpověď na dotaz č. 3

Součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 je upravený výkaz výměr, který tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a zároveň nahrazuje soupis prací s výkazem výměr, který byl součástí přílohy č. 2 ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Úprava promítnuta v těchto položkách: VV - stavební část_položka 27.

Dotaz č. 4

Upozorňujeme, že ve VV v montáži obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných není počítáno s obložením špalet a podhledů.

Odpověď na dotaz č. 4

Součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 je upravený výkaz výměr, který tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a zároveň nahrazuje soupis prací s výkazem výměr, který byl součástí přílohy č. 2 ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Exteriérové ostění stavebních otvorů upraveno viz. výkaz výměr (VV) – exteriérové nadpraží otvorů neobkládáno, neboť osazeny exteriérové žaluziové boxy.

Úprava promítnuta v těchto položkách: VV-stavební část_položky 530 až 533.

Dotaz č. 5

Prosíme o určení kategorie skel dle ČSN EN 743305. Nevíme, jestli je toto ještě běžný obytný prostor a jestli se předpokládá pohyb osob se sníženou rozlišovací schopností.

Odpověď na dotaz č. 5

Součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 je upravený výkaz výměr, který tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a zároveň nahrazuje soupis prací s výkazem výměr, který byl součástí přílohy č. 2 ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Jedná se o běžný obytný prostor s možným pohybem osob se sníženou rozlišovací schopností.

Prosklené zábradlí je specifikováno v tabulce výrobků – doplňuji bližší specifikaci = výplň z bezpečnostního skla vrstveného, lepeného, kaleného bez horního madla, sklo čiré, průhledné, včetně broušení všech hran před lepením – sklo VSG, ESG 8.8.2 (8 mm sklo + 2xPVC fólie + 8 mm sklo + kalení + broušení všech hran před lepením)

Úprava promítnuta v těchto položkách: VV-stavební část_položky 459 až 463

Dotaz č. 6

Doplnit zadání o ochranné madlo nad sklem (exteriérové provedení skleněného zábradlí).

Odpověď na dotaz č. 6

Zadavatelem navržené řešení plně odpovídá normám k tomu se vztahujícím, zadavatel proto nebude doplňovat řešení dle dotazu dodavatele.

Dotaz č. 7

Prosíme o výpočet zatížení větrem. Myslím, že to je EN 1991-1-4.

Odpověď na dotaz č. 7

Dle norem upravující výše uvedené výpočet zatížení větrem zpracovává dodavatel zábradlí a to včetně prohlášení o shodě.

Součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 je upravený výkaz výměr, který tvoří nedílnou součástí tohoto dokumentu a zároveň nahrazuje soupis prací s výkazem výměr, který byl součástí přílohy č. 2 ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Úprava promítnuta v těchto položkách: VV – VRN_položka 9

Dotaz č. 8

Jedná se o dotaz na D+M oplocení.

Plot se zemními vruty dle PD se dá realizovat, ale kombinace s podhrabovými deskami není dobrá, je nutné si uvědomit, že nosná konstrukce plotu (zemní vruty) jsou s ohledem na klimatické podmínky (např. mráz) a délku zemních vrutů náchylné k pohybu, který se bude promítat

do podhrabových desek (jejich pohyb). Máme s tím jisté zkušenosti. Jaká bude v tomto případě požadována záruka na realizované dílo?

Odpověď na dotaz č. 8

Záruka za realizované dílo je dána návrhem smlouvy o dílo, konkrétně čl. 11 smlouvy o dílo.

Dotaz č. 9

Některé v projektu navržené materiály - izolanty z minerální vaty (deska minerální izolační na KZS)

nejsou v současné době na stavebním trhu dostupné a nikdo z dodavatelů není schopen garantovat, že v době realizace předmětné zakázky bude materiál k dispozici.

Žádáme vás o informaci, zda je možné specifikované materiály nahradit (pokud ano, tak čím?), případně jak postupovat při zpracování nabídkového rozpočtu s ohledem na výše uvedené.

Odpověď na dotaz č. 9

Zadavatel stanovil technické podmínky veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro podání nabídky plně v souladu se zákonem. Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách veřejné zakázky tak, jak byly stanoveny zadavatelem.

Případné změny závazku je možné provést dle ustanovení smlouvy o dílo za podmínek dodržení ustanovení zákona až v rámci realizace předmětného díla.

Dotaz č. 10

V PD (tabulka oken a dveří) k této akci je rozporný požadavek na okna (Eurookno 98 versus stavební hloubka profilu 90mm), dále pak návrh trojskel 33.1-16-4-16-4 – ale vzhledem k rozměrům bude v několika případech nutno použít trojskla o tloušťce 33.1-16-6-16-6.

Odpověď na dotaz č. 10

Součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 je upravený výkaz výměr, který tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a zároveň nahrazuje soupis prací s výkazem výměr, který byl součástí přílohy č. 2 ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Oprava okenních výplní stavebních otvorů: vrstvený lepený eurohranol - euro 92w, stavební hloubka 92 mm

Zasklení okenních výplní stavebních otvorů:

- *plocha skla menší než 2,8 m² = zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem VSG 33,1_16_4_16_4*
- *plocha skla větší jak 2,8 m² a menší než 6,0 m² = zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem VSG 44,1_16_6_16_6*

Úprava promítnuta v těchto položkách: stavební část_položky 394-411.

Dotaz č. 11

Žádáme Vás o doplnění specifikace vnitřních parapetů z umělého kamene (pol.č. 531 až 538 stavební části).

Odpověď na dotaz č. 11

Zadavatel doplňuje specifikaci vnitřních parapetů z umělého kamene následujícím způsobem:

- *vnitřní parapet z umělého kamene, tl. 20 mm, rovný, řezáno na míru, barevný odstín baltic grey.*

Součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 je upravený výkaz výměr, který tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a zároveň nahrazuje soupis prací s výkazem výměr, který byl součástí přílohy č. 2 ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Úprava promítnuta v těchto položkách: stavební část_položky 538-545.

Zadavatel dále upravuje znění položek č. 18 v listu ZTI a položky č. 25 v listu Sadové úpravy.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **2. 7. 2018 v 10:00 hodin**. Otevírání obálek nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis prací včetně výkazu výměr ke dni 24. 5. 2018

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 24. 5. 2018

Centrum investic, rozvoje a inovací