



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/035-18/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
1. 6. 2018

Vysvětlení, změna č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/286 Jičín, Robousy – Valdice - přeložka“

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou/doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1:

Dobrý den,

Na základě možnosti dané zadávací dokumentací k veřejné zakázce „II/286 Jičín, Robousy – Valdice – přeložka“, zadavatel Královéhradecký kraj, si Vás dovoluji požádat o poskytnutí dodatečné informace:

V objektech SO 201, SO202 a SO203 jsou v oddíle 7 Přidružená stavební výroba položky 75Z411 Aktivní ochranná opatření – katodická ochrana proti účinkům bludných proudů, prosím o upřesnění dle níže uvedeného.

Na základě předložené dokumentace konstatujeme, že stavba není pravděpodobně vybavena základním korozním průzkumem. Ve dvou případech projektant uvádí, že daný SO bude vybaven ochrannými opatřeními odpovídajícími stupni ochranných opatření č. 3 a v jednom případě se uvádí, že se bludné proudy v dané lokalitě nevyskytují.

Vzhledem k tomu, že železniční trať do Jičína je již vybavena projektovou dokumentací pro elektrizaci trakční soustavy, je nepochybné, že pro danou silniční stavbu je třeba disponovat základním korozním průzkumem s adekvátním vyhodnocením s ohledem na budoucí elektrizaci železnice.

Ani jedna z uvedených skutečností však nezakládá důvod ani oprávnění navrhnout pro mostní stavbu dané stavby katodickou ochranu, jak je uvedeno v přiloženém poptávkovém rozpočtu. Žádáme proto o sdělení, zda je položka „katodická ochrana“ pouze omyl vzniklý nevhodnou volbou položky v ASPE (lze tak předpokládat) nebo se jedná o korektní a věcný návrh. Pak žádáme o předání adekvátní části projektové dokumentace ve smyslu TP 124 a ČSN EN 12696.

Žádost č. 2:

Dobrý den,

Připravuji nabídku na akci: „II/286 Jičín, Robousy – Valdice – přeložka“

K uvedené akci mám tyto dotazy.

Dotaz 1 – V předložené dokumentaci jsme nenašli, jakým způsobem budou zakončené a opevněné podélné hospodářské sjezdy DN 400.

Doplň zadavatel tuto informaci?

Dotaz 2 – Dle našeho názoru, by měly být přídlažby u propustků zakončeny základovým pasem.

Při větších průtocích by docházelo k podemletí okraje dlažby.

Doplň zadavatel položku?

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedeným dotazům uvádí následující:

K žádosti č. 1:

V souladu s výsledky korozního průzkumu vypracovaného společností Geonika s.r.o. 2/2017 - měřením bludných proudů jsou v rámci SO 201, 202 a 203 doporučena opatření na stupeň ochrany 3 (dle TP 124).

Aktivní ochranná opatření – katodická ochrana proti účinkům bludných proudů – jsou proto ve výkazu nadbytečná.

Výše uvedený průzkum počítal s aktuální situací v případě železniční trati. S elektrifikací železniční trati však zatím není počítáno a i projektová dokumentace je odsouhlasena drážním úřadem.

K žádosti č. 2:

Dotaz 1:

U propustků pod hospodářskými sjezdy je na vtoku a výtoku navrženo odláždění z lomového kamene, obdobně jako u propustků pod hlavní trasou. Do výkazu výměr byla doplněna položka na betonové prahy u zakončení lomového kamene

Dotaz 2:

Do výkazu výměr byla doplněna položka na betonové prahy u zakončení lomového kamene.

V souvislosti s výše uvedenými odpověďmi byly ve výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace, provedeny následující změny:

SO 201.1 (PODCHOD V KM 0,152), SO 202 (PODCHOD V KM 1,398) a SO 203 (NADJEZD V KM 2,271):

Vypuštěna položka č. 75Z411 – Aktivní ochranná opatření – katodická ochrana proti účinkům bludných proudů

SO 100.1 (HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU)

Navýšeny výměry u položky č. 461314 – PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 – původní výměra 5,040 m³ byla navýšena na 7,560 m³ (doplněny betonové prahy u propustků).

SO 100.2 (VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU)

Doplněna položka č. 461314 – PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 (betonové prahy u propustků pod sjezdy).

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat cenovou nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „II/286 Jičín, Robousy – Valdice – přeložka“ se mění:

- bod 5. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a předložena písemně **v listinné formě v 1 originálu** včetně oceněného rozpočtu. Oceněný rozpočet dodavatel v nabídce předloží i v elektronické podobě (formát xml, příp. Excel) na datovém médiu (např. na CD). Dodavatel dále předloží nabídku **v 1 elektronické kopii** na datovém médiu (např. na CD, ve formátu pdf). Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě překlad do českého jazyka s výjimkou podle § 45 odst. 3 zákona.

Nabídku lze doručit osobně, nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené v souladu s § 107 odst. 2 zákona a slovem „NEOTEVÍRAT“ na adresu:

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
podatelna
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové**

nebo osobně:

**podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové
v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny**

do 20. 6. 2018 do 8,00 hodin

Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

- bod 8. Termín a místo pro otevírání obálek následovně:

8. Termín a místo pro otevírání obálek

Otevírání obálek bude provedeno dne **20. 6. 2018 v 8,00 hodin** v zasedací místnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové.

Při otevírání obálek mohou být přítomni vedle členů komise pro otevírání obálek, příp. jejich náhradníků, také členové statutárního orgánu dodavatelů nebo zástupci dodavatelů, kteří jsou zmocněni k účasti na základě plné moci podepsané oprávněnou osobou, a jejich nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Jednání komise se dále mohou zúčastnit jako pozorovatelé zástupci poskytovatele dotace.

- bod 10.4. Další požadavky zadavatele, druhý odstavec se mění následovně:

10.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **171 594 067,94 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření