

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: II/295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u přehrady Labská
Ev. č. VVZ: Z2018-014757
Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dotaz č. 1

Výkaz výměr k ocenění stavby se skládá ze 2 souborů:

Příloha6a_soupis_praci_vv_stavba.XLS a

Příloha6b_soupis_praci_vv_publicita.xlsx

Máme za to, že jsou ve výkazech výměr duplicitně položky:

V Příloze 6a

8	2015_OTSKP	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE informační tabule objednatele - PEVNÁ CENA	KUS	1,000
9	2015_OTSKP	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Zhotovení a osazení na kamenném podstavci, po dokončení stavby pamětní desky z odolných materiálů velikosti aktivní plochy min. 300 x 400 mm s informačním textem dle pokynů objednatele (černobílé provedení - světlý podklad, černé písmo) PEVNÁ CENA	KUS	1,000

A v příloze 6b

1	Velkoplošný panel (billboard)	1 ks	1
2	Pamětní deska	1 ks	1

Odpověď na dotaz č. 1

Součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 je upravený soupis prací s výkazem výměr, který tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a zároveň nahrazuje soupis prací s výkazem výměr, který byl součástí přílohy č. 6 ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2

Dotaz č. 2

V Příloze 6a, rozpočtu: 830.08 – DIO je uvedena položka

15	2015_OTSKP	916124	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	0,000
----	------------	--------	---	-----	-------

S nulovým množstvím.

Je to takto správně?

Žádáme o upřesnění výkazů výměr.

Odpověď na dotaz č. 2

Součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 je upravený soupis prací s výkazem výměr, který tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a zároveň nahrazuje soupis prací s výkazem výměr, který byl součástí přílohy č. 6 ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 3

V projektové dokumentaci je uvedena specifikace materiálu u následujících dílů :

V technické zprávě na straně 12 jsou uvedeny následující parametry: „Základním technickým opatřením pro eliminaci pádu menších skalních úlomků a bloků ze stěny skalního zářezu bude ocelová dvojzákrutová síť s vpletenými ocelovými lany.

Budou použity pásy vysokopevnostního dvouzákrutového pletiva s rozměrem ok 80 x 100 mm. Do pásů pletiva budou strojně vpletena lana Ø 8 mm v podélném směru po 500 mm. Jednotlivé pásy budou pak vzájemně spojovány lanem Ø 8 mm a typovými sponami (c-kroužky). Ocelová síť bude opatřena antikorozií úpravou žárovým pokovením drátu slitinou zinku a hliníku (Galfan). Tahová pevnost pletiva je min. 40kN/m.“

Uvedené rozměry (zejména průměr drátu) vycházejí z předpokladu, že se jedná o síť s hexagonálním tvarem oka vyrobenou z měkké oceli. Námi navrhovaný materiál má oko kosodélníkového či čtvercového tvaru a je vyroben z vysokopevnostní oceli (tahová pevnost drátu min. 1770 kN/mm²). Vysokopevnostní ocel vysoce převyšuje tahovou pevnost běžné oceli a rozměry drátu i ok sítě z vysokopevnostní oceli se tedy samozřejmě liší, přitom ovšem mají výrazně lepší relevantní geotechnické parametry. Zároveň mají tyto sítě shodné mechanické parametry po celé ploše sítě a splňují požadavky na tahovou pevnost systému bez propletení ocelovými lany.

Dotaz č.1: Jaká je požadovaná tahová pevnost systému vyjádřená v kN/m?

Dotaz č.2: Je možné tuto síť zaměnit za síť s vyšší tahovou pevností a stejnou či lepší antikorozií ochranou s jinými rozměry oka a jiným průměrem drátu?

Odpověď na dotaz č. 3

K tahové pevnosti systému

Zadavatel požaduje tahovou pevnost systému vyjádřenou v kN/m – 110 kN/m.

K záměně sítě

Záměna sítě je možná za síť s vyšší tahovou pevností a stejnou či lepší antikorozi ochranou. Velikost oka nesmí být proti požadavku projektu zvětšena.

Průměr drátu se podílí na celkové pevnosti systému a z toho plyne omezení jeho průměru.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **12. 6. 2018 v 9:00 hod.** Místo pro podání nabídek se nemění a zůstává v platnosti dle zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Přílohy

Příloha č. 1 - Příloha č. 06 - soupisy prací s výkazem výměr - stavební část ke dni 1. 6. 2018

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 1. 6. 2018

Centrum investic, rozvoje a inovací