

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: II/295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u garáží
Ev. č. VVZ: Z2018-014752
Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

žádáme Vás tímto, po našich minulých zkušenostech s obdobnou situací, o zaslání informace, zda-li zhotovitel pro vypracování RDS (realizační dokumentace stavby) dostane projektovou dokumentaci stavby v digitální otevřené podobě, tzn. bude-li ji možno využít jenom pro úpravy na dopracování stupně RDS.

Odpověď na dotaz č. 1

Vybranému dodavateli bude poskytnuta k vypracování RDS projektová dokumentace v otevřeném formátu.

Dotaz č. 2

Dotaz č. 1

Výkaz výměr k ocenění stavby se skládá ze 2 souborů:

Příloha6a_soupis_praci_vv_stavba.XLS a

Příloha6b_soupis_praci_vv_publicita.xlsx

Máme za to, že jsou ve výkazech výměr duplicitně položky:

V Příloze 6a

8	2015_OTSKP	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE informační tabule objednatele - PEVNÁ CENA	KUS	1,000
---	------------	-------	---	-----	-------

A v příloze 6b

1	Plakát A3			1 ks	1
---	-----------	--	--	------	---

Žádáme o upřesnění výkazů výměr..

Odpověď na dotaz č. 2

Součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1 je upravený soupis prací s výkazem výměr, který tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a zároveň nahrazuje soupis prací s výkazem výměr, který byl součástí přílohy č. 6 ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 3

V projektové dokumentaci je uvedena specifikace materiálu u následujících dílů :

V technické zprávě (B.2.4 Materiálové specifikace) na straně 12 jsou uvedeny následující parametry:

„Ocelová dvojjákrutová síť s vpletenými ocelovými lany – vysokopevnostní dvojjákrutové pletivo s rozměrem ok 80 x 100 mm s vpletenými lany Ø 8 mm v podélném směru po 500 mm, antikorozní úpravou žárovým pokovením drátu slitinou zinku a hliníku (Galfan) a tahovou pevností pletiva 40kN/m“

Uvedené rozměry (zejména průměr drátu) vycházejí z předpokladu, že se jedná o síť s hexagonálním tvarem oka vyrobenou z měkké oceli. Námi navrhovaný materiál má oko kosodélníkového či čtvercového tvaru a je vyroben z vysokopevnostní oceli (tahová pevnost drátu min. 1770 kN/mm²). Vysokopevnostní ocel vysoce převyšuje tahovou pevnost běžné oceli a rozměry drátu i ok sítě z vysokopevnostní oceli se tedy samozřejmě liší, přitom ovšem mají výrazně lepší relevantní geotechnické parametry. Zároveň mají tyto sítě shodné mechanické parametry po celé ploše sítě a splňují požadavky na tahovou pevnost systému bez propletení ocelovými lany.

Dotaz č.1: Jaká je požadovaná tahová pevnost systému vyjádřená v kN/m?

Dotaz č.2: Je možné tuto síť zaměnit za síť s vyšší tahovou pevností a stejnou či lepší antikorozní ochranou s jinými rozměry oka a jiným průměrem drátu?

Odpověď na dotaz č. 3

K požadované tahové pevnosti systému

Zadavatelem požadovaná tahová pevnost systému vyjádřená v kN/m je 110 kN/m.

K záměně sítě

Záměna sítě je možná za síť s vyšší tahovou pevností a stejnou či lepší antikorozní ochranou. Velikost oka nesmí být proti požadavku projektu zvětšena.

Průměr drátu se podílí na celkové pevnosti systému a z toho plyne omezení jeho průměru.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **12. 6. 2018 v 10:00 hod.** Místo pro podání nabídek se nemění a zůstává v platnosti dle zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Přílohy

Příloha č. 1 - Příloha č. 06 - soupisy prací s výkazem výměr - stavební část ke dni 1. 6. 2018

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 1. 6. 2018

Centrum investic, rozvoje a inovací