





PŮDORYS 1NP PS - DISPOZIČNÍ VÝKRES



PŮDORYS 1NP PS - KOORDINACE VŠECH VEDENÍ

LEGENDA ARMATUR

ÚT1700.00 Předávací stanice pára / voda VÝTAH - dle samostatné specifikace
ÚT1700.01 Dochlazení kondenzátu_CTrafik - dle samostatné specifikace
ÚT1700.10 Ohřev TUV_TRAnet - dle samostatné specifikace
ÚT1700.20 Ohřev TUV_Čerpadlový blok – dle samostatné specifikace
ÚT1701.01 Odbočení čerpadla ČČT 1
ÚT1701.02 Odbočení čerpadla VČT 2
ÚT1701.20 Odbočení čerpadla ČČT ZAPAD 1
ÚT1701.01 Odbočení čerpadla ČČ STOVKO 2
ÚT1701.02 Odbočení čerpadla ZÁPAD 1
ÚT1701.10 Odbočení čerpadla 1
ÚT1708.10 Odbočení čerpadla 8
ÚT1708.01 Odbočení čerpadla VČT 4
ÚT1708.02 Odbočení čerpadla VČT 8
ÚT1701.30 Odbočení čerpadla ČČ PŘÍZ.NADVÍ. VČT. 4
ÚT1702.30 Odbočení čerpadla ČČ 20+1
ÚT1702.40 Odbočení čerpadla ČČ ZÁPAD 4
ÚT1702.50 Odbočení čerpadla ČČ ZÁPAD 4
ÚT1703.00 Rozdělovač topné vody objekt 1
ÚT1703.20 Sběrač topné vody objekt 1
ÚT1703.00 Rozdělovač topné vody objekt 4
ÚT1703.20 Sběrač topné vody objekt 4
ÚT1708.00 Expanzní zařízení
ÚT1708.00 Úprava vody
ÚT1708.00 Blok čerpadla chránění hejla - dle samostatné specifikace

POZNÁMKA:

- TRUBNÍ ROZVODY PARNÍHO VEDENÍ BUDE PROVEDENO ODOLNÝM POTRUBÍM SPOLEHLIVÝM SVAŘOVÁNÍM, NA PARNÍM VEDENÍ BUDOU OSAZENY PŘÍRUBOVÉ ARMATURY
- TRUBNÍ ROZVODY KONDENZÁTNÍHO POTRUBÍ BUDE PROVEDENO ODOLNÝ POTRUBÍM SPOLEHLIVÝM SVAŘOVÁNÍM, NA KONDENZÁTNÍM POTRUBÍ BUDOU OSAZENY PŘÍRUBOVÉ A ZÁVITOVÉ ARMATURY
- TRUBNÍ ROZVODY TOPNÉHO/CHLADÍCÍHO MÉDIA BUDOU PROVEDENY ODOLNÝM POTRUBÍM SPOLEHLIVÝM SVAŘOVÁNÍM, TOPNÉ ROZVODY BUDOU OSAZENÉ PŘÍRUBOVÝMI A ZÁVITOVÝMI ARMATURAMI
- POTRUBÍ PRO ROZVOD TEPLÉ VODY BUDE PROVEDENO Z PLASTU A PŘÍMO BLOKU OHŘEVU VODY BUDU PROVEDENY Z NEREZOVÉHO POTRUBÍ, PŘÍPOJKA NA OBLAST VEDENÍ JE PROVEDENO POTRUBÍM Z PPR
- – POTRUBÍ PRO VÝTAPĚNÍ VEDENÍ POD STROPEM PODLAŽÍ BUDE PROVEDENO ODOLNÝM POTRUBÍM SPOLEHLIVÝM SVAŘOVÁNÍM, POTRUBÍ BUDE ULOŽENO NA TYPOVÝCH KONZOLÁCH A ZAVĚŠENO OCEL TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ VÝROBCE, Z OCELI BUDE I STOUPACÍ POTRUBÍ VEDENÉ V ŠACHTÁCH, TRUBNÍ ROZVODY BUDOU VEDENY S SPÁDEM NA KOTLE INSTALACE VZDUCHOTECHNIKY, ZTI A ELEKTRO.
- – ARMATURY OSAZENÉ NAD PODHLEDEM BUDOU PŘÍSTUPNÉ MONTÁŽNÍM OTVOREM V PODHLEDU
- DEVIZOVÝCH KLAVIKOV TAKE BUDE Z DEVIZOVÉHO MĚDĚNÝ SVEDENO POTRUBÍ VŽDY K OTVORU V PODHLEDU NEBO VE ZDI ŠACHTY.
- – POTRUBNÍ ROZVODY ÚT BUDOU OTEPLENY TRUBNÍ KAŠOVÝMI IZOLACE NEBO MINERÁLNÍ POLOPÝSY S
- – POTRUBÍ PRO ROZVOD CHLADÍCÍ VODY BUDE OTEPLENO IZOLACE S TOUŠADU S PARL. 10/2001.
- – PROSTUP POTRUBÍ MUŽE POŽÁRNÍM ÚSEKY A PROSTUP STOUPACÍCH VEDENÍ STROPEM BUDE UTĚSNĚN. POŽÁRNÍMI TRUBNÍMI UCHYLKAMI, OSTATNÍ TRUBNÍ PROSTUPY STROPEM BUDOU OUTĚSNĚNY POŽÁRNÍ TMELEM. POTRUBÍ BUDOU V PROSTUPECH PO INSTALACI SBETONOVÁNA NEBO OBZDĚNA.
- – VĚŠENÁ ZAŘÍZENÍ VEDENÍ POTRUBÍ BUDOU OPATŘENA ŠTÍTKY DLE SPECIFIKACE V TZ
- – SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ PŘÍLOŽENÉ SPECIFIKACE PRO ÚT V PŘÍLOZE TZ
- – TRUBNÍ VEDENÍ VEDENÉ V ENERGOKANALE MIČ OBJEKTU BUDE OPTĚNO MINERÁLNÍ IZOLACÍ S POHLCOVACÍ OPRAVOU FLEXIBILNÍ VEDENÍ CHLADÍCÍ BUDE OPATŘENO KAUČUKOVOU IZOLACÍ A DALŠÍ MINERÁLNÍ IZOLACÍ S POHLCOVACÍ OPRAVOU FLEXIBILNÍ
- – V RÁMCI PŘÍPRAVY STAVBY JE TŘEBA VÉST V PATRNOSTI, ŽE ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ JE VELKÝCH ROZMĚRŮ A JE NEZBYTNÉ HO UMÍSTIT V PŘEDSTIHU A PŘÍPRAVY PRO PŘÍPRAVU ZASTAVITELNÉ MOHOUCÍ PROSTŘEDKY A PROSTUPY

LEGENDA POTRUBÍ SO10 :

- 1 — 1 TOPNÝ OKRUH – STOPKA TĚLESA DP40 – POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
- 1 — 1 TOPNÝ OKRUH – STOPKA TĚLESA DP40 – POTRUBÍ ZPĚTNÉ
- 2 — 2 TOPNÝ OKRUH – STOPKA TĚLESA VYSOKÉ – POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
- 2 — 2 TOPNÝ OKRUH – STOPKA TĚLESA VYSOKÉ – POTRUBÍ ZPĚTNÉ
- 3 — 3 TOPNÝ OKRUH – STOPKA TĚLESA ŽEBŘÍK – POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
- 3 — 3 TOPNÝ OKRUH – STOPKA TĚLESA ŽEBŘÍK – POTRUBÍ ZPĚTNÉ
- TOPNÝ OKRUH – VZDUCHOTECHNIKA – POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
- TOPNÝ OKRUH – VZDUCHOTECHNIKA – POTRUBÍ ZPĚTNÉ
- ZAKRUH ZDROJE TEPLA A PŘÍVOD DO ROZDĚLOVAČŮ – POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
- ZAKRUH ZDROJE TEPLA A PŘÍVOD DO ROZDĚLOVAČŮ – POTRUBÍ ZPĚTNÉ
- VYTÁPĚNÍ EXTERNÍCH OBJEKTŮ A+B – POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
- VYTÁPĚNÍ EXTERNÍCH OBJEKTŮ A+B – POTRUBÍ ZPĚTNÉ
- DOPOUŠTĚNÍ POTRUBÍ VODY
- ZÁPAVNÉ POTRUBÍ

LEGENDA POTRUBÍ SO11 :

- 1 — 1 TOPNÝ OKRUH – STOPKA TĚLESA SEVER – POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
- 1 — 1 TOPNÝ OKRUH – STOPKA TĚLESA SEVER – POTRUBÍ ZPĚTNÉ
- 2 — 2 TOPNÝ OKRUH – STOPKA TĚLESA JIH – POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
- 2 — 2 TOPNÝ OKRUH – STOPKA TĚLESA JIH – POTRUBÍ ZPĚTNÉ
- 3 — 3 TOPNÝ OKRUH – STOPKA TĚLESA ŽEBŘÍKY – POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
- 3 — 3 TOPNÝ OKRUH – STOPKA TĚLESA ŽEBŘÍKY – POTRUBÍ ZPĚTNÉ
- 4 — 4 TOPNÝ OKRUH – PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
- 4 — 4 TOPNÝ OKRUH – PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – POTRUBÍ ZPĚTNÉ
- TOPNÝ OKRUH – VZDUCHOTECHNIKA – POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
- TOPNÝ OKRUH – VZDUCHOTECHNIKA – POTRUBÍ ZPĚTNÉ
- ZAKRUH ZDROJE TEPLA A PŘÍVOD DO ROZDĚLOVAČŮ – POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
- ZAKRUH ZDROJE TEPLA A PŘÍVOD DO ROZDĚLOVAČŮ – POTRUBÍ ZPĚTNÉ
- VYTÁPĚNÍ EXTERNÍCH OBJEKTŮ C+D – POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
- VYTÁPĚNÍ EXTERNÍCH OBJEKTŮ C+D – POTRUBÍ ZPĚTNÉ
- DOPOUŠTĚNÍ POTRUBÍ VODY
- ZÁPAVNÉ POTRUBÍ

MK PROFI
Hradec Králové s.r.o.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JIŘÍ VIK	Brněnská 700/105, 500 08 Hradec Králové 3
VYPRACOVAL:	JIŘÍ VIK	tel.: +420 495 514 111
INVESTOR:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245	
AKCE:	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE V OBJEKTU SO 10-J OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, a.s.	STUPEŇ: DPS
		DATUM: 2/2018
		MĚŘÍTKO: 1:75
		D. VYKRESU: D.1.4.a.2
	PŮDORYS 1 NP	Č. PARE: