

Naše značka: Vyjad2018_05

Vyřizuje: Hilbert

Datum: 08.03. 2018

Jiří Vik
Jiří Vik Tepelná technika
Kubelíkova 467
500 03 Hradec Králové

Věc:

Vyjádření k akci: „VÝMĚNÍKOVÁ STANICE V OBJEKTU SO 10 J, OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD“.

innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod má ve Vašem zájmovém prostoru zařízení parovodní nebo teplovodní sítě.

innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod nemá připomínky k zamýšlené akci: „VÝMĚNÍKOVÁ STANICE V OBJEKTU SO 10 J, OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD“, pokud budou dodrženy tyto podmínky:

Investor bude respektovat stávající uložení a rozmístění tepelných sítí – část zařízení v majetku innogy Energo, s.r.o. umístěného v energokanále investora.

Investor dodrží ČSN 73 6005.

Investor v místě souběhu a křížení teplovodu s dotčeným zájmovým územím a související stavbou zajistí při provádění díla ochranu parovodu tak, aby nedošlo k poškození parovodu a současně aby i v budoucnu mohly být prováděny opravy, modernizace a údržba parovodu.

Investor bude provádět práce takovými mechanismy a bude používat takové technologie, které nezpůsobí poškození tepelné sítě a souvisejícího zařízení v majetku innogy Energo, s.r.o..

Investor bude respektovat niveletu stávající tepelné sítě.

Zahájení prací (prací, které se budou dotýkat prací v ochranném pásmu parovodu v energokanále) bude firmě innogy Energo, s.r.o., Teplárně Náchod oznámeno písemně min. 15. dnů předem na adresu: innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod, Plhovská 544, Náchod 547 35.

Při kolaudaci stavby předloží navrhovatel zápisy o provedených kontrolách nepoškozenosti zařízení ve správě innogy Energo, s.r.o., Teplárny Náchod. Investor při i po provedené akci, bude plně respektovat ochranné pásmo parovodu a umožní, ve smyslu legislativy, provádění obsluhy, údržby a modernizace dotčené tepelné sítě.

Investor bude své práce provádět tak, aby nedošlo k poškození a znečištění zařízení v majetku dodavatele tepla.

innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod

Plhovská 544 · 547 35 Náchod · **Sídlo společnosti:** Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10

T +420 495 563 000 · E energo-tna@innogy.cz · www.innogy.cz

IČ: 25115171 · DIČ: CZ25115171

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Praze, oddíl C, vložka 50971

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., číslo účtu: 117380983/0300

K samotné technologii, technickému řešení a provedení prací v majetku investora se dodavatel tepla nevyjadřuje, protože provedení je právem a odpovědností investora.

Dodavatel tepla potvrzuje, že pro připravované technické řešení má k dispozici dostatečný tepelný příkon, s požadovanými parametry.

S přátelským pozdravem

innogy Energo, s.r.o.,

Teplárna Náchod



Ing. Zdeněk Slavík

Manažer provozu a údržby KVET

innogy Energo, s.r.o.
TEPLÁRNA NÁCHOD
Pluhovská 544
547 35 Náchod
IČ: 25115171, DIČ: CZ25115171
- 4 -