

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka:	„Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
Ev. č. VVZ:	Z2018-013473
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje a mění zadávací dokumentaci na základě předchozí žádosti dodavatele dle § 98 odst. 3 ve vazbě na § 99 zákona.

Žádost dodavatele nebyla doručena včas ve smyslu § 98 odst. 3 zákona. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, respektive není povinen dodržet lhůty podle § 98 odst. 1 zákona.

Dotaz č. 1

Žádáme Vás o bližší specifikaci položky č. 78 (91360) Uzlový bod v objektu SO 101 Přeložka komunikace II/298. Z technické zprávy ani dokumentace není zřejmé co má tato položka obsahovat.

Odpověď na dotaz č. 1

Dle technické specifikace položky uvedené v zadávacích podmínkách se jedná o pořízení a instalaci uzlového bodu do křižovatky. Tuto dodávku a práce s ní spojené položka obsahuje.

Dotaz č. 2

V SO 101 Přeložka komunikace II/298 je položka č. 35 (22457) Piloty z kameniva těžného, dle podrobné specifikace této položky tyto neobsahuje práce na provedení piloty. Žádáme Vás proto zadavatele o doplnění rozpočtu o položku z ceníku OTSKP č.264130 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 800MM.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel uveřejňuje aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr. Dodavatel zpracuje nabídku v souladu se zadávacími podmínkami platnými ke dni podání nabídky.

V rámci předmětné položky došlo k úpravě jejího popisu. Součástí položky budou realizovány a oceněny práce popsané v technické specifikaci položky, tedy podrobné vytyčení, nakládání a odvoz vývrtku, vlastní provedení piloty včetně dodávky a dopravy kameniva a jeho uložení do vyvrtaného otvoru, provedení zkoušky únosnosti včetně protokolu zkušebny a také včetně vrtání.

Dotaz č. 3

Po provedení součtu všech výrobních nákladů naše kalkulace výrazně převyšuje předpokládaná cena díla 107 000 000 Kč bez DPH. Dle podmínek soutěže je to maximální a nepřekročitelná. Vzhledem k

výše uvedeným dotazům a předchozích doplňujících informací žádáme zadavatele o navýšení předpokládané ceny.

Odpověď na dotaz č. 3

Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě informací poskytnutých zpracovatelem projektové dokumentace dle oborového standardu a v souladu s § 16 a násl. zákona. Hodnota obsahuje veškeré zadavatelem předpokládané náklady na realizaci veřejné zakázky a nebude předmětem změny.

Dotaz č. 4

SO 101 Přeložka komunikace II/298 položka č. 91360 Uzlový bod 3 kusy – zahrnuje dodávku a osazení předepsaného zařízení. Může zadavatel blíže technicky specifikovat jaké zařízení máme nacenit u této položky?

Odpověď na dotaz č. 4

Jedná se o dodávku a umístění ocelového hřebu s krytkou červené barvy do středu křižovatky, případně do středu komunikace napojované na kruhový objezd.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 18. 6. 2018 do 10:00

Místo pro podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 7. 6. 2018

Centrum investic, rozvoje a inovací